



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Северная, д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 167073

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	68,2	56,0	250,150	242,450	7,700	6,2	5,9	-	-	3,042	24,00
21.01.2026	67,6	55,7	250,660	242,960	7,700	6,2	5,9	-	-	2,985	24,00
22.01.2026	70,2	57,2	250,330	242,590	7,740	6,2	6,0	-	-	3,258	24,00
23.01.2026	75,4	60,3	251,290	243,530	7,760	6,2	6,0	-	-	3,776	24,00
24.01.2026	77,6	61,7	252,480	244,680	7,800	6,2	6,0	-	-	4,031	24,00
25.01.2026	77,6	61,5	252,450	244,630	7,820	6,2	6,0	-	-	4,073	24,00
26.01.2026	77,5	61,3	252,210	244,340	7,870	6,2	6,0	-	-	4,102	24,00
27.01.2026	77,0	61,0	251,960	244,100	7,860	6,2	6,0	-	-	4,039	24,00
28.01.2026	73,2	58,7	251,740	243,990	7,750	6,2	6,0	-	-	3,631	24,00
29.01.2026	71,9	58,1	251,840	244,030	7,810	6,2	6,0	-	-	3,474	24,00
30.01.2026	72,0	58,5	251,980	244,240	7,740	6,2	6,0	-	-	3,396	24,00
31.01.2026	69,4	57,1	252,250	244,410	7,840	6,2	6,0	-	-	3,095	24,00
01.02.2026	67,4	55,8	252,000	244,240	7,760	6,2	6,0	-	-	2,920	24,00
02.02.2026	67,0	55,6	252,300	244,460	7,840	6,2	6,0	-	-	2,888	24,00
03.02.2026	67,2	55,7	251,990	244,130	7,860	6,2	6,0	-	-	2,880	24,00
04.02.2026	68,2	56,2	250,900	243,040	7,860	6,2	6,0	-	-	3,004	24,00
05.02.2026	70,1	57,2	250,760	242,860	7,900	6,2	6,0	-	-	3,257	24,00
06.02.2026	68,8	56,2	250,750	242,920	7,830	6,2	6,0	-	-	3,154	24,00
07.02.2026	66,1	54,3	251,040	243,230	7,810	6,2	6,0	-	-	2,963	24,00
08.02.2026	64,9	53,6	251,210	243,200	8,010	6,2	6,0	-	-	2,838	24,00
09.02.2026	65,3	54,0	250,960	243,110	7,850	6,2	6,0	-	-	2,834	24,00
10.02.2026	66,8	54,8	250,780	242,820	7,960	6,2	5,9	-	-	2,991	24,00
11.02.2026	68,3	55,9	250,860	242,790	8,070	6,2	6,0	-	-	3,097	24,00
12.02.2026	68,1	55,7	228,530	221,220	7,310	6,2	6,2	-	-	2,836	24,00
13.02.2026	66,0	54,3	250,920	243,000	7,920	6,2	6,0	-	-	2,938	24,00
14.02.2026	62,8	52,1	250,950	243,150	7,800	6,2	6,0	-	-	2,690	24,00
15.02.2026	63,2	52,5	250,980	243,110	7,870	6,2	6,0	-	-	2,677	24,00
16.02.2026	59,8	50,4	251,190	243,530	7,660	6,2	6,0	-	-	2,347	24,00
17.02.2026	56,9	48,3	251,280	243,690	7,590	6,2	6,0	-	-	2,150	24,00
18.02.2026	61,6	51,3	251,070	243,280	7,790	6,2	6,0	-	-	2,593	24,00
Итого	68,5	56,0	7517,810	7283,730	234,080	6,2	6,0	-	-	93,959	720,00

Всего к оплате

Q_п = 93,959 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 234,080 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 11:06:05 1