



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 1
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355410
Версия ПО 015-01.062-
00.50

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	66,3	43,4	30,580	30,490	0,091	5,9	5,0	0,700	-	0,700	24,00
21.01.2026	66,6	43,7	30,529	30,502	0,027	6,0	5,1	0,697	-	0,697	24,00
22.01.2026	68,0	44,2	30,711	30,670	0,042	5,9	5,0	0,730	-	0,730	24,00
23.01.2026	72,6	45,9	30,962	30,926	0,036	6,0	5,1	0,827	-	0,827	24,00
24.01.2026	74,9	46,6	31,137	31,145	-0,008	6,0	5,0	0,883	-	0,883	24,00
25.01.2026	75,6	46,7	31,199	31,208	-0,009	6,0	5,0	0,903	-	0,903	24,00
26.01.2026	75,8	47,1	32,223	32,227	-0,003	5,9	5,0	0,922	-	0,922	24,00
27.01.2026	75,3	48,7	35,146	35,146	0,000	6,0	5,0	0,934	-	0,934	24,00
28.01.2026	71,4	47,1	35,301	35,243	0,059	6,1	5,1	0,858	-	0,858	24,00
29.01.2026	70,3	47,4	36,225	36,161	0,064	6,0	5,1	0,832	-	0,832	24,00
30.01.2026	70,3	47,7	36,298	36,239	0,060	6,0	5,1	0,819	-	0,819	24,00
31.01.2026	68,7	46,0	33,231	33,155	0,076	6,0	5,1	0,750	-	0,750	24,00
01.02.2026	66,2	41,8	27,290	27,209	0,081	6,1	5,1	0,666	-	0,666	24,00
02.02.2026	66,3	40,3	24,927	24,805	0,122	6,1	5,1	0,649	-	0,649	24,00
03.02.2026	66,5	40,5	25,002	24,880	0,123	6,1	5,1	0,648	-	0,648	24,00
04.02.2026	67,1	40,6	24,985	24,840	0,145	6,0	5,1	0,661	-	0,661	24,00
05.02.2026	68,0	40,1	24,915	24,783	0,132	6,0	5,1	0,694	-	0,694	24,00
06.02.2026	67,1	39,7	24,936	24,798	0,138	6,0	5,1	0,682	-	0,682	24,00
07.02.2026	64,3	39,4	26,504	26,371	0,133	6,0	5,1	0,656	-	0,656	24,00
08.02.2026	63,2	41,2	29,987	29,905	0,082	6,0	5,1	0,657	-	0,657	24,00
09.02.2026	63,3	41,6	30,011	29,926	0,085	6,1	5,1	0,653	-	0,653	24,00
10.02.2026	65,0	42,8	31,652	31,573	0,080	6,0	5,1	0,702	-	0,702	24,00
11.02.2026	66,4	44,8	34,199	34,105	0,094	6,0	5,1	0,737	-	0,737	24,00
12.02.2026	66,3	44,6	34,182	34,076	0,106	6,0	5,1	0,743	-	0,743	24,00
13.02.2026	64,1	43,5	34,206	34,092	0,114	6,0	5,1	0,705	-	0,705	24,00
14.02.2026	61,3	42,2	34,242	34,150	0,091	5,9	5,0	0,653	-	0,653	24,00
15.02.2026	61,6	42,6	34,263	34,167	0,095	6,0	5,1	0,652	-	0,652	24,00
16.02.2026	59,7	41,9	34,323	34,177	0,146	6,0	5,1	0,607	-	0,607	24,00
17.02.2026	57,3	40,7	34,371	34,192	0,178	6,0	5,1	0,569	-	0,569	24,00
18.02.2026	61,9	42,9	34,250	34,125	0,125	6,1	5,2	0,653	-	0,653	24,00
Итого	67,1	43,5	937,789	935,286	2,503	6,0	5,1	21,840	-	21,840	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	3953,730	3945,031	-	2744,00
19.02.2026 00:00	4891,519	4880,316	-	3464,00
	937,789	935,286	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

21,840 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 11:14:44