



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 2
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355408
Версия ПО 015-01.062-
00.50

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	66,3	45,7	33,791	33,544	0,246	5,9	5,0	0,697	-	0,697	24,00
21.01.2026	66,6	45,9	33,748	33,475	0,273	5,9	5,0	0,698	-	0,698	24,00
22.01.2026	68,0	46,5	33,955	33,753	0,202	6,0	5,0	0,732	-	0,732	24,00
23.01.2026	72,7	48,4	33,916	33,764	0,152	5,9	4,9	0,825	-	0,825	24,00
24.01.2026	75,0	49,0	33,932	33,739	0,193	5,9	4,9	0,883	-	0,883	24,00
25.01.2026	75,7	49,0	33,918	33,714	0,204	5,9	5,0	0,906	-	0,906	24,00
26.01.2026	75,8	48,8	33,927	33,705	0,222	5,9	4,9	0,917	-	0,917	24,00
27.01.2026	75,2	48,5	33,931	33,717	0,215	6,0	4,9	0,906	-	0,906	24,00
28.01.2026	71,3	46,9	33,991	33,785	0,206	6,0	5,0	0,831	-	0,831	24,00
29.01.2026	70,3	46,6	33,992	33,782	0,210	6,0	5,0	0,804	-	0,804	24,00
30.01.2026	70,3	47,1	33,998	33,801	0,197	6,0	5,0	0,788	-	0,788	24,00
31.01.2026	68,7	46,9	34,030	33,807	0,223	6,0	5,0	0,743	-	0,743	24,00
01.02.2026	66,4	45,9	34,148	33,840	0,308	6,0	5,0	0,700	-	0,700	24,00
02.02.2026	66,6	46,1	34,203	33,913	0,290	6,0	5,0	0,700	-	0,700	24,00
03.02.2026	66,7	46,5	34,308	34,052	0,256	6,0	4,9	0,693	-	0,693	24,00
04.02.2026	67,4	46,6	34,287	34,039	0,248	6,0	4,9	0,712	-	0,712	24,00
05.02.2026	68,3	46,4	34,211	33,967	0,244	5,9	5,0	0,746	-	0,746	24,00
06.02.2026	67,3	46,0	34,221	33,939	0,281	6,0	5,0	0,729	-	0,729	24,00
07.02.2026	64,5	44,5	34,244	34,011	0,233	6,0	5,1	0,684	-	0,684	24,00
08.02.2026	63,2	43,9	34,256	34,007	0,249	6,0	5,1	0,661	-	0,661	24,00
09.02.2026	63,4	44,2	34,309	34,037	0,271	6,0	5,0	0,659	-	0,659	24,00
10.02.2026	65,0	44,7	34,210	33,946	0,264	6,0	5,0	0,696	-	0,696	24,00
11.02.2026	66,3	45,4	34,140	33,881	0,258	6,0	5,0	0,714	-	0,714	24,00
12.02.2026	66,3	45,2	34,134	33,910	0,224	6,0	5,0	0,720	-	0,720	24,00
13.02.2026	64,1	44,1	34,146	33,938	0,208	6,0	5,0	0,683	-	0,683	24,00
14.02.2026	61,3	42,7	34,185	33,970	0,215	6,0	5,0	0,634	-	0,634	24,00
15.02.2026	61,6	43,1	34,210	33,981	0,229	6,0	5,1	0,633	-	0,633	24,00
16.02.2026	59,6	42,5	34,259	34,018	0,241	6,0	5,0	0,587	-	0,587	24,00
17.02.2026	57,2	41,2	34,268	34,040	0,229	6,0	5,1	0,550	-	0,550	24,00
18.02.2026	61,9	43,4	34,186	33,971	0,214	6,0	5,0	0,634	-	0,634	24,00
Итого	67,1	45,7	1023,051	1016,045	7,005	6,0	5,0	21,864	-	21,864	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	3671,897	3662,049	-	2746,00
19.02.2026 00:00	4694,947	4678,094	-	3466,00
	1023,051	1016,045	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

21,864 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 11:15:34