

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Гаражная д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA929

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		Давление P, МПа		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.	P под.	P обр.		
19.02.26	1,683	173,702	175,752	65,52	55,82	0,47	0,53	24,00	24,00
20.02.26	1,605	174,626	176,932	63,85	54,65	0,47	0,53	24,00	24,00
21.02.26	1,580	174,617	177,013	63,34	54,27	0,47	0,53	24,00	24,00
22.02.26	1,593	174,576	176,856	63,63	54,49	0,47	0,53	24,00	24,00
23.02.26	1,593	174,428	176,887	63,37	54,22	0,47	0,53	24,00	24,00
24.02.26	1,606	174,783	177,249	63,32	54,12	0,48	0,53	24,00	24,00
25.02.26	1,620	175,159	177,661	63,45	54,18	0,48	0,54	24,00	24,00
26.02.26	1,621	175,095	177,444	63,75	54,48	0,48	0,54	24,00	24,00
27.02.26	1,485	175,019	177,470	61,25	52,75	0,48	0,54	24,00	24,00
28.02.26	1,324	175,048	177,410	57,35	49,78	0,49	0,54	24,00	24,00
01.03.26	1,349	175,003	177,465	58,17	50,45	0,49	0,54	24,00	24,00
02.03.26	1,227	174,959	177,389	55,80	48,77	0,49	0,54	24,00	24,00
03.03.26	1,202	175,130	177,591	55,21	48,33	0,49	0,54	24,00	24,00
04.03.26	1,252	175,271	177,892	56,58	49,42	0,49	0,54	24,00	24,00
05.03.26	1,442	175,296	177,904	60,59	52,35	0,48	0,54	24,00	24,00
06.03.26	1,478	175,806	178,380	61,58	53,16	0,48	0,54	24,00	24,00
07.03.26	1,547	175,521	177,933	63,07	54,24	0,48	0,54	24,00	24,00
08.03.26	1,800	174,904	177,105	68,62	58,32	0,48	0,54	24,00	24,00
09.03.26	2,030	174,631	176,728	73,46	61,83	0,48	0,53	24,00	24,00
10.03.26	2,028	174,733	176,737	73,25	61,64	0,48	0,53	24,00	24,00
11.03.26	1,812	174,699	176,888	69,57	59,19	0,48	0,54	24,00	24,00
12.03.26	1,415	174,944	177,466	60,92	52,82	0,48	0,54	24,00	24,00
13.03.26	1,242	174,724	177,144	56,72	49,60	0,48	0,53	24,00	24,00
14.03.26	1,205	174,808	177,196	55,62	48,72	0,47	0,53	24,00	24,00
15.03.26	1,219	174,748	177,251	55,86	48,87	0,47	0,53	24,00	24,00
16.03.26	1,208	174,820	177,381	55,71	48,78	0,47	0,53	24,00	24,00
17.03.26	1,209	174,915	177,492	56,05	49,13	0,47	0,53	24,00	24,00
18.03.26	1,077	174,903	177,372	53,27	47,11	0,47	0,53	24,00	24,00
19.03.26	1,000	174,972	177,293	51,36	45,63	0,47	0,53	24,00	24,00
20.03.26	0,989	174,947	177,193	51,16	45,49	0,47	0,53	24,00	24,00
Итого	43,440	5246,787	5318,474	60,71	52,42	0,48	0,53	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	21229,686	26476,473	5246,787
Масса в обратном трубопроводе, т	21534,531	26853,006	5318,475
Тепловая энергия, Гкал	181,380	224,820	43,440

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____