

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 1

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 170234

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
19.02.2026	65,1	51,4	125,670	125,750	-0,080	5,00	4,95	1,715	24,00
20.02.2026	63,4	50,5	125,740	125,950	-0,210	4,99	4,94	1,621	24,00
21.02.2026	62,9	50,0	125,780	126,260	-0,480	4,99	4,94	1,614	24,00
22.02.2026	63,2	50,3	125,560	126,100	-0,540	4,97	4,92	1,616	24,00
23.02.2026	62,9	50,0	125,540	126,100	-0,560	4,97	4,92	1,622	24,00
24.02.2026	62,9	50,0	125,610	126,130	-0,520	5,06	5,01	1,622	24,00
25.02.2026	63,0	50,1	125,560	126,050	-0,490	5,11	5,06	1,621	24,00
26.02.2026	63,3	50,4	125,640	126,150	-0,510	5,11	5,05	1,621	24,00
27.02.2026	60,8	48,9	125,740	126,100	-0,360	5,12	5,06	1,501	24,00
28.02.2026	57,0	46,2	125,750	126,020	-0,270	5,13	5,07	1,343	24,00
01.03.2026	57,8	46,8	125,960	126,380	-0,420	5,12	5,06	1,374	24,00
02.03.2026	55,4	45,6	126,320	126,520	-0,200	5,13	5,06	1,243	24,00
03.03.2026	54,8	45,1	125,940	126,250	-0,310	5,13	5,06	1,220	24,00
04.03.2026	56,2	46,1	126,020	126,460	-0,440	5,13	5,07	1,273	24,00
05.03.2026	60,2	48,6	126,030	126,280	-0,250	5,11	5,06	1,459	24,00
06.03.2026	61,1	49,3	126,460	126,810	-0,350	5,12	5,06	1,490	24,00
07.03.2026	62,6	50,2	125,880	126,260	-0,380	5,09	5,04	1,563	24,00
08.03.2026	68,1	53,6	125,030	125,490	-0,460	5,07	5,03	1,816	24,00
09.03.2026	72,9	56,4	124,490	125,160	-0,670	5,05	5,02	2,048	24,00
10.03.2026	72,7	56,1	124,620	125,180	-0,560	5,05	5,02	2,068	24,00
11.03.2026	69,1	54,1	125,040	125,720	-0,680	5,07	5,03	1,870	24,00
12.03.2026	60,5	48,7	125,530	126,000	-0,470	5,09	5,04	1,478	24,00
13.03.2026	56,3	46,0	125,570	126,050	-0,480	5,02	4,96	1,290	24,00
14.03.2026	55,2	45,4	125,570	125,720	-0,150	4,98	4,92	1,239	24,00
15.03.2026	55,5	45,6	125,380	125,930	-0,550	4,97	4,91	1,236	24,00
16.03.2026	55,3	45,5	125,690	126,050	-0,360	4,97	4,91	1,232	24,00
17.03.2026	55,7	45,9	125,730	126,040	-0,310	4,96	4,90	1,235	24,00
18.03.2026	53,0	44,2	125,740	125,960	-0,220	4,97	4,91	1,104	24,00
19.03.2026	51,1	42,9	126,170	126,270	-0,100	4,98	4,91	1,036	24,00
20.03.2026	50,9	42,7	125,830	125,860	-0,030	4,99	4,92	1,029	24,00
Итого	60,3	48,6	3769,590	3781,000	-11,410	5,05	4,99	44,199	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **44,199** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: