



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла • ID 104

19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Горького д. 3.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816685
Версия ПО 37.3

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	66,1	56,4	114,258	-	114,258	6,18	5,58	1,107	-	1,107	24,00
20.02.2026	65,0	55,7	113,852	-	113,852	6,12	5,54	1,067	-	1,067	24,00
21.02.2026	63,5	54,6	115,703	-	115,703	6,20	5,61	1,028	-	1,028	24,00
22.02.2026	63,8	54,8	115,656	-	115,656	6,36	5,77	1,037	-	1,037	24,00
23.02.2026	63,8	54,7	115,492	-	115,492	6,13	5,54	1,058	-	1,058	24,00
24.02.2026	64,5	55,3	115,469	-	115,469	6,24	5,65	1,067	-	1,067	24,00
25.02.2026	64,2	55,1	115,445	-	115,445	6,30	5,70	1,049	-	1,049	24,00
26.02.2026	62,9	54,1	115,656	-	115,656	6,26	5,67	1,022	-	1,022	24,00
27.02.2026	60,5	52,2	115,547	-	115,547	6,33	5,73	0,952	-	0,952	24,00
28.02.2026	58,3	50,5	115,656	-	115,656	6,29	5,69	0,897	-	0,897	24,00
01.03.2026	58,0	50,5	115,664	-	115,664	6,19	5,59	0,871	-	0,871	24,00
02.03.2026	55,8	48,9	115,961	-	115,961	6,33	5,71	0,800	-	0,800	24,00
03.03.2026	55,2	48,4	116,391	-	116,391	6,22	5,61	0,786	-	0,786	24,00
04.03.2026	57,4	50,1	115,977	-	115,977	6,32	5,71	0,837	-	0,837	24,00
05.03.2026	61,0	52,9	115,773	-	115,773	6,28	5,66	0,937	-	0,937	24,00
06.03.2026	62,0	53,9	115,734	-	115,734	6,23	5,64	0,946	-	0,946	24,00
07.03.2026	58,2	50,5	111,516	-	111,516	6,10	5,55	0,853	-	0,853	24,00
08.03.2026	70,5	59,9	111,477	-	111,477	6,10	5,57	1,179	-	1,179	24,00
09.03.2026	74,3	62,8	112,312	-	112,312	6,03	5,48	1,291	-	1,291	24,00
10.03.2026	73,9	62,3	112,266	-	112,266	5,98	5,44	1,299	-	1,299	24,00
11.03.2026	69,8	59,5	112,742	-	112,742	6,04	5,48	1,168	-	1,168	24,00
12.03.2026	62,5	54,0	113,227	-	113,227	6,19	5,60	0,962	-	0,962	24,00
13.03.2026	57,5	50,2	113,844	-	113,844	6,20	5,61	0,831	-	0,831	24,00
14.03.2026	55,4	48,5	114,109	-	114,109	6,16	5,57	0,781	-	0,781	24,00
15.03.2026	55,5	48,7	114,117	-	114,117	6,10	5,52	0,776	-	0,776	24,00
16.03.2026	55,2	48,5	114,273	-	114,273	6,26	5,68	0,767	-	0,767	24,00
17.03.2026	55,5	48,8	114,781	-	114,781	6,33	5,71	0,765	-	0,765	24,00
18.03.2026	53,7	47,5	115,273	-	115,273	6,24	5,62	0,715	-	0,715	24,00
19.03.2026	52,2	46,2	115,367	-	115,367	6,24	5,62	0,683	-	0,683	24,00
20.03.2026	52,5	46,5	115,258	-	115,258	6,23	5,59	0,686	-	0,686	24,00
Итого	61,0	52,7	3438,797	-	3438,797	6,21	5,61	28,217	-	28,217	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	107602,227	-	-	25417,00
21.03.2026 00:00	111041,023	-	-	26137,00
	3438,797	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

28,217 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.03.2026 14:07:33