

Отчет о потреблении тепловой энергии.

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Комсомольская д. 20А

Договор:

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 178613

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	2,664	240,510	240,550	65,88	54,79	24,00	24,00
20.02.26	2,543	240,680	240,780	64,15	53,59	24,00	24,00
21.02.26	2,507	240,790	240,860	63,70	53,28	24,00	24,00
22.02.26	2,525	240,680	240,750	63,97	53,47	24,00	24,00
23.02.26	2,517	240,660	240,820	63,71	53,21	24,00	24,00
24.02.26	2,514	240,750	240,940	63,67	53,21	24,00	24,00
25.02.26	2,523	240,680	241,030	63,79	53,28	24,00	24,00
26.02.26	2,541	240,590	240,710	64,10	53,53	24,00	24,00
27.02.26	2,345	241,070	241,140	61,54	51,81	24,00	24,00
28.02.26	2,089	241,260	241,530	57,68	48,98	24,00	24,00
01.03.26	2,132	241,280	241,310	58,49	49,66	24,00	24,00
02.03.26	1,935	241,420	241,530	56,10	48,06	24,00	24,00
03.03.26	1,895	241,740	241,860	55,54	47,68	24,00	24,00
04.03.26	1,974	241,770	241,910	56,92	48,74	24,00	24,00
05.03.26	2,267	241,920	242,000	60,96	51,57	24,00	24,00
06.03.26	2,300	242,660	242,830	61,93	52,44	24,00	24,00
07.03.26	2,409	241,730	241,920	63,44	53,45	24,00	24,00
08.03.26	2,804	240,200	240,500	69,07	57,36	24,00	24,00
09.03.26	3,178	239,800	240,000	73,86	60,61	24,00	24,00
10.03.26	3,193	239,830	240,040	73,65	60,34	24,00	24,00
11.03.26	2,880	240,270	240,490	69,88	57,88	24,00	24,00
12.03.26	2,268	240,930	240,960	61,22	51,82	24,00	24,00
13.03.26	1,978	240,980	241,230	57,03	48,81	24,00	24,00
14.03.26	1,897	240,870	241,140	55,96	48,06	24,00	24,00
15.03.26	1,906	241,030	241,230	56,20	48,28	24,00	24,00
16.03.26	1,884	241,060	241,290	56,06	48,21	24,00	24,00
17.03.26	1,887	241,570	241,930	56,40	48,56	24,00	24,00
18.03.26	1,702	242,410	242,610	53,64	46,61	24,00	24,00
19.03.26	1,600	242,550	242,840	51,75	45,13	24,00	24,00
20.03.26	1,587	242,620	242,860	51,55	44,99	24,00	24,00
Итого	68,444	7234,310	7239,590	61,06	51,58	720,00	720,00

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____