

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Королева д. 5

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА212

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	3,775	512,508	513,761	72,21	64,84	24,00	24,00
20.02.26	3,680	510,901	512,150	71,18	63,98	23,86	24,00
21.02.26	3,581	495,786	496,998	70,44	63,21	24,00	24,00
22.02.26	3,620	494,021	495,229	70,49	63,16	24,00	24,00
23.02.26	3,690	491,374	492,576	70,18	62,67	24,00	24,00
24.02.26	3,611	499,054	500,274	70,52	63,28	24,00	24,00
25.02.26	3,673	504,878	506,112	70,64	63,36	24,00	24,00
26.02.26	3,564	512,274	513,527	70,08	63,12	24,00	24,00
27.02.26	3,598	537,032	538,345	70,16	63,45	24,00	24,00
28.02.26	3,537	556,330	557,690	69,72	63,36	24,00	24,00
01.03.26	3,596	557,562	558,925	69,74	63,29	24,00	24,00
02.03.26	3,387	551,898	553,248	68,42	62,27	24,00	24,00
03.03.26	3,371	537,116	538,430	69,05	62,77	24,00	24,00
04.03.26	3,417	538,164	539,479	69,62	63,26	24,00	24,00
05.03.26	3,549	515,331	516,591	70,22	63,31	24,00	24,00
06.03.26	3,458	503,189	504,420	69,89	63,01	24,00	24,00
07.03.26	3,426	488,587	489,782	68,94	61,92	23,82	24,00
08.03.26	3,770	493,862	495,070	74,14	66,47	24,00	24,00
09.03.26	4,118	460,856	461,983	76,32	67,39	24,00	24,00
10.03.26	4,218	456,612	457,728	76,57	67,34	24,00	24,00
11.03.26	3,888	487,415	488,607	73,68	65,69	24,00	24,00
12.03.26	3,732	551,043	552,390	71,39	64,61	24,00	24,00
13.03.26	3,554	591,624	593,071	69,65	63,63	24,00	24,00
14.03.26	3,474	610,314	611,806	69,03	63,34	24,00	24,00
15.03.26	3,415	610,058	611,549	69,27	63,67	24,00	24,00
16.03.26	3,364	650,149	651,738	69,08	63,90	24,00	24,00
17.03.26	3,387	694,891	696,590	69,07	64,20	24,00	24,00
18.03.26	3,268	701,331	703,046	67,41	62,74	23,91	24,00
19.03.26	3,224	697,192	698,897	67,42	62,79	24,00	24,00
20.03.26	3,137	698,847	700,556	66,97	62,48	24,00	24,00
Итого	107,082	16510,199	16550,567	70,38	63,75	719,58	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26 23:59	На 20.03.26 23:59	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	25165,174	41675,375	16510,201
Масса в обратном трубопроводе, т	25775,404	42325,971	16550,567
Тепловая энергия, Гкал	197,887	304,969	107,082

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____

