



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:УК "Жилье",
ул. Куйбышева д. 4.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC544
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,7	51,2	296,618	295,871	0,747	6,087	-	6,087	24,00
20.02.2026	70,8	50,7	298,189	297,443	0,745	5,975	-	5,975	24,00
21.02.2026	69,9	50,0	292,166	291,391	0,776	5,807	-	5,807	24,00
22.02.2026	70,0	50,0	291,095	290,374	0,721	5,833	-	5,833	24,00
23.02.2026	69,7	49,5	289,868	289,140	0,728	5,841	-	5,841	24,00
24.02.2026	70,0	49,7	291,492	290,262	1,230	5,926	-	5,926	24,00
25.02.2026	70,2	49,9	292,144	291,054	1,091	5,903	-	5,903	24,00
26.02.2026	69,6	49,8	293,796	292,884	0,911	5,812	-	5,812	24,00
27.02.2026	69,7	50,5	309,236	308,292	0,944	5,929	-	5,929	24,00
28.02.2026	69,3	50,9	322,141	321,317	0,823	5,917	-	5,917	24,00
01.03.2026	69,4	51,2	322,611	321,931	0,680	5,849	-	5,849	24,00
02.03.2026	68,1	50,8	319,290	318,722	0,568	5,533	-	5,533	24,00
03.03.2026	68,6	51,0	311,808	311,137	0,671	5,478	-	5,478	24,00
04.03.2026	69,2	51,5	312,655	312,071	0,584	5,522	-	5,522	24,00
05.03.2026	69,8	51,1	301,692	300,757	0,935	5,618	-	5,618	24,00
06.03.2026	69,4	50,8	296,361	295,586	0,775	5,504	-	5,504	24,00
07.03.2026	68,5	50,4	298,343	297,182	1,161	5,408	-	5,408	24,00
08.03.2026	73,6	53,4	308,827	308,010	0,817	6,233	-	6,233	24,00
09.03.2026	75,8	53,1	291,676	290,875	0,800	6,611	-	6,611	24,00
10.03.2026	76,0	52,9	288,606	288,017	0,589	6,681	-	6,681	24,00
11.03.2026	73,3	51,7	293,252	292,617	0,635	6,305	-	6,305	24,00
12.03.2026	71,0	51,9	315,344	314,779	0,565	6,010	-	6,010	24,00
13.03.2026	69,3	51,9	331,231	330,756	0,474	5,730	-	5,730	24,00
14.03.2026	68,6	52,0	338,117	337,289	0,828	5,607	-	5,607	24,00
15.03.2026	68,9	52,4	338,421	336,842	1,579	5,578	-	5,578	24,00
16.03.2026	68,7	52,8	352,011	350,883	1,127	5,582	-	5,582	24,00
17.03.2026	68,8	54,0	380,824	379,840	0,984	5,602	-	5,602	24,00
18.03.2026	67,1	53,7	397,899	397,596	0,303	5,321	-	5,321	24,00
19.03.2026	67,1	53,8	394,180	393,438	0,742	5,237	-	5,237	24,00
20.03.2026	66,7	53,8	400,537	399,627	0,910	5,148	-	5,148	24,00
Итого	70,0	51,6	9570,429	9545,984	24,444	173,588	-	173,588	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	189819,484	192640,406	-	18091,82
21.03.2026 00:00	199389,906	202186,391	-	18811,82
	9570,422	9545,984	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

173,588 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.03.2026 14:21:31