



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла • ID 104

19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Луначарского д. 2.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 181665
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,2	57,4	279,280	276,010	3,270	7,88	7,71	3,858	-	3,858	24,00
20.02.2026	70,2	56,8	282,110	278,050	4,060	7,91	7,74	3,756	-	3,756	24,00
21.02.2026	69,4	56,4	280,900	277,230	3,670	7,87	7,70	3,668	-	3,668	24,00
22.02.2026	69,5	56,2	276,600	273,580	3,020	7,87	7,71	3,686	-	3,686	24,00
23.02.2026	69,1	55,7	274,520	271,590	2,930	7,86	7,70	3,701	-	3,701	24,00
24.02.2026	69,5	56,0	276,140	273,720	2,420	7,87	7,72	3,737	-	3,737	24,00
25.02.2026	69,6	56,1	277,510	274,510	3,000	7,89	7,73	3,745	-	3,745	24,00
26.02.2026	69,1	56,1	282,650	280,200	2,450	7,91	7,73	3,671	-	3,671	24,00
27.02.2026	69,2	56,4	288,200	286,200	2,000	7,98	7,79	3,675	-	3,675	24,00
28.02.2026	68,8	56,5	295,000	291,600	3,400	8,04	7,84	3,652	-	3,652	24,00
01.03.2026	68,8	56,7	294,660	292,350	2,310	8,04	7,84	3,573	-	3,573	24,00
02.03.2026	67,6	56,0	289,630	287,840	1,790	7,92	7,73	3,362	-	3,362	24,00
03.03.2026	67,9	56,0	281,390	279,540	1,850	7,76	7,58	3,345	-	3,345	24,00
04.03.2026	68,5	55,3	247,460	244,930	2,530	7,79	7,61	3,277	-	3,277	24,00
05.03.2026	69,0	54,2	225,090	224,220	0,870	7,78	7,61	3,319	-	3,319	24,00
06.03.2026	68,7	54,2	226,500	226,000	0,500	7,77	7,60	3,268	-	3,268	24,00
07.03.2026	67,9	53,3	223,470	223,370	0,100	7,83	7,66	3,255	-	3,255	24,00
08.03.2026	72,7	56,7	232,370	231,470	0,900	8,02	7,83	3,715	-	3,715	24,00
09.03.2026	74,8	56,7	222,200	221,570	0,630	7,91	7,74	4,017	-	4,017	24,00
10.03.2026	75,1	56,4	219,550	219,220	0,330	7,89	7,73	4,105	-	4,105	24,00
11.03.2026	72,4	55,3	223,870	224,030	-0,160	7,95	7,78	3,825	-	3,825	24,00
12.03.2026	70,5	55,3	238,550	237,720	0,830	8,01	7,80	3,613	-	3,613	24,00
13.03.2026	68,8	54,9	245,840	245,270	0,570	7,92	7,69	3,419	-	3,419	24,00
14.03.2026	68,2	55,0	253,580	252,750	0,830	7,86	7,62	3,349	-	3,349	24,00
15.03.2026	68,4	55,4	253,780	252,340	1,440	7,86	7,62	3,320	-	3,320	24,00
16.03.2026	68,3	55,8	262,540	263,220	-0,680	7,60	7,32	3,287	-	3,287	24,00
17.03.2026	68,3	56,5	278,050	278,000	0,050	7,23	6,91	3,276	-	3,276	24,00
18.03.2026	66,7	55,5	280,820	280,630	0,190	7,01	6,68	3,128	-	3,128	24,00
19.03.2026	66,7	55,5	279,310	279,380	-0,070	6,98	6,65	3,124	-	3,124	24,00
20.03.2026	66,3	55,3	281,670	281,570	0,100	7,08	6,73	3,081	-	3,081	24,00
Итого	69,4	55,8	7873,240	7828,110	45,130	7,78	7,57	105,807	-	105,807	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

105,807 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.03.2026 14:32:16