



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла • ID 104

19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 5578556
Версия ПО 37.5

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,1	54,0	58,738	-	58,738	1,009	-	1,009	24,00
20.02.2026	70,1	53,9	61,734	-	61,734	0,989	-	0,989	24,00
21.02.2026	69,4	52,8	57,789	-	57,789	0,961	-	0,961	24,00
22.02.2026	69,4	52,6	57,375	-	57,375	0,960	-	0,960	24,00
23.02.2026	69,1	52,2	57,160	-	57,160	0,966	-	0,966	24,00
24.02.2026	69,5	52,4	57,672	-	57,672	0,980	-	0,980	24,00
25.02.2026	69,5	52,6	57,992	-	57,992	0,980	-	0,980	24,00
26.02.2026	69,0	52,5	58,340	-	58,340	0,962	-	0,962	24,00
27.02.2026	69,1	53,5	63,105	-	63,105	0,981	-	0,981	24,00
28.02.2026	68,8	54,1	66,480	-	66,480	0,975	-	0,975	24,00
01.03.2026	68,8	54,4	66,703	-	66,703	0,963	-	0,963	24,00
02.03.2026	67,5	53,6	66,301	-	66,301	0,920	-	0,920	24,00
03.03.2026	68,1	52,7	59,695	-	59,695	0,902	-	0,902	24,00
04.03.2026	68,4	48,7	42,684	-	42,684	0,841	-	0,841	24,00
05.03.2026	69,0	48,3	40,727	-	40,727	0,843	-	0,843	24,00
06.03.2026	68,7	47,9	40,066	-	40,066	0,833	-	0,833	24,00
07.03.2026	67,8	47,2	40,043	-	40,043	0,825	-	0,825	24,00
08.03.2026	72,9	50,0	41,020	-	41,020	0,936	-	0,936	24,00
09.03.2026	74,9	48,9	37,902	-	37,902	0,984	-	0,984	24,00
10.03.2026	75,1	48,4	37,512	-	37,512	0,999	-	0,999	24,00
11.03.2026	72,3	47,8	39,023	-	39,023	0,952	-	0,952	24,00
12.03.2026	70,2	48,8	43,367	-	43,367	0,924	-	0,924	24,00
13.03.2026	68,5	49,1	46,219	-	46,219	0,895	-	0,895	24,00
14.03.2026	68,0	49,5	47,480	-	47,480	0,879	-	0,879	24,00
15.03.2026	68,2	50,0	47,676	-	47,676	0,868	-	0,868	24,00
16.03.2026	68,1	50,6	50,652	-	50,652	0,884	-	0,884	24,00
17.03.2026	68,0	51,7	54,344	-	54,344	0,887	-	0,887	24,00
18.03.2026	66,5	51,1	55,516	-	55,516	0,855	-	0,855	24,00
19.03.2026	66,4	48,6	46,086	-	46,086	0,798	-	0,798	24,00
20.03.2026	65,9	45,4	36,164	-	36,164	0,741	-	0,741	24,00
Итого	69,3	50,8	1535,566	-	1535,566	27,492	-	27,492	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	50569,484	-	-	23020,00
21.03.2026 00:00	52105,051	-	-	23740,00
	1535,566	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

27,492 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.03.2026 14:37:22