



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Островского д. 88.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5575642
Версия ПО 015-02.052-
03.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	64,0	48,8	55,418	-	55,418	4,53	4,28	0,844	-	0,844	24,00
20.02.2026	63,1	48,3	55,273	-	55,273	4,54	4,38	0,816	-	0,816	24,00
21.02.2026	61,3	45,7	49,453	-	49,453	4,65	4,30	0,764	-	0,764	24,00
22.02.2026	61,4	44,2	43,664	-	43,664	4,65	4,34	0,754	-	0,754	24,00
23.02.2026	61,4	43,9	43,715	-	43,715	4,57	4,33	0,768	-	0,768	24,00
24.02.2026	62,1	44,0	43,645	-	43,645	4,52	4,30	0,788	-	0,788	24,00
25.02.2026	61,9	44,1	43,684	-	43,684	4,62	4,32	0,780	-	0,780	24,00
26.02.2026	60,6	43,3	43,855	-	43,855	4,61	4,34	0,757	-	0,757	24,00
27.02.2026	58,5	42,3	43,770	-	43,770	4,59	4,33	0,707	-	0,707	24,00
28.02.2026	56,3	41,0	43,910	-	43,910	4,57	4,34	0,672	-	0,672	24,00
01.03.2026	56,0	41,0	43,934	-	43,934	4,59	4,30	0,660	-	0,660	24,00
02.03.2026	54,1	40,3	44,027	-	44,027	4,58	4,31	0,606	-	0,606	24,00
03.03.2026	53,3	39,8	44,043	-	44,043	4,64	4,32	0,594	-	0,594	24,00
04.03.2026	55,3	40,9	43,914	-	43,914	4,59	4,34	0,631	-	0,631	24,00
05.03.2026	58,7	42,6	43,648	-	43,648	4,60	4,35	0,703	-	0,703	24,00
06.03.2026	59,8	43,5	43,562	-	43,562	4,64	4,34	0,706	-	0,706	24,00
07.03.2026	56,0	40,8	42,191	-	42,191	4,49	4,15	0,640	-	0,640	24,00
08.03.2026	67,3	46,4	41,680	-	41,680	4,47	4,22	0,871	-	0,871	24,00
09.03.2026	71,2	48,3	41,887	-	41,887	4,44	4,30	0,959	-	0,959	24,00
10.03.2026	70,8	47,9	41,875	-	41,875	4,44	4,26	0,962	-	0,962	24,00
11.03.2026	67,3	46,4	42,125	-	42,125	4,50	4,23	0,879	-	0,879	24,00
12.03.2026	60,4	43,2	42,680	-	42,680	4,49	4,26	0,733	-	0,733	24,00
13.03.2026	55,7	41,0	43,129	-	43,129	4,52	4,31	0,634	-	0,634	24,00
14.03.2026	53,5	39,8	43,258	-	43,258	4,60	4,25	0,594	-	0,594	24,00
15.03.2026	53,6	39,9	43,316	-	43,316	4,58	4,26	0,589	-	0,589	24,00
16.03.2026	53,3	39,7	43,176	-	43,176	4,55	4,21	0,586	-	0,586	24,00
17.03.2026	53,3	38,2	37,215	-	37,215	4,59	4,23	0,549	-	0,549	24,00
18.03.2026	51,4	35,2	30,254	-	30,254	4,55	4,21	0,490	-	0,490	24,00
19.03.2026	49,8	34,3	30,277	-	30,277	4,58	4,24	0,470	-	0,470	24,00
20.03.2026	50,1	34,4	30,207	-	30,207	4,57	4,23	0,473	-	0,473	24,00
Итого	58,7	42,3	1282,785	-	1282,785	4,56	4,29	20,978	-	20,978	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	48081,949	-	-	18181,00
21.03.2026 00:00	49364,734	-	-	18901,00
	1282,785	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

20,978 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: