



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:УК "Жилье",
ул. Садовое кольцо д. 17.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВА723
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,6	49,7	190,150	190,109	0,041	3,033	-	3,033	24,00
20.02.2026	64,0	48,8	190,160	190,364	-0,203	2,876	-	2,876	24,00
21.02.2026	63,5	48,4	190,242	190,948	-0,706	2,856	-	2,856	24,00
22.02.2026	63,7	48,6	190,252	190,758	-0,506	2,877	-	2,877	24,00
23.02.2026	63,5	48,2	190,269	190,311	-0,042	2,899	-	2,899	24,00
24.02.2026	63,4	48,1	190,325	190,332	-0,007	2,909	-	2,909	24,00
25.02.2026	63,6	48,2	190,230	190,364	-0,134	2,908	-	2,908	24,00
26.02.2026	63,9	48,5	190,151	190,681	-0,530	2,916	-	2,916	24,00
27.02.2026	61,4	47,1	190,367	190,822	-0,455	2,701	-	2,701	24,00
28.02.2026	57,4	44,6	190,651	191,019	-0,367	2,446	-	2,446	24,00
01.03.2026	58,3	45,3	190,627	191,169	-0,541	2,463	-	2,463	24,00
02.03.2026	55,9	44,2	190,694	191,503	-0,809	2,218	-	2,218	24,00
03.03.2026	55,3	43,9	190,700	191,667	-0,967	2,172	-	2,172	24,00
04.03.2026	56,7	44,7	190,703	191,539	-0,836	2,276	-	2,276	24,00
05.03.2026	60,7	47,1	190,796	191,104	-0,308	2,592	-	2,592	24,00
06.03.2026	61,7	48,0	191,235	192,011	-0,777	2,619	-	2,619	24,00
07.03.2026	63,2	48,7	190,344	190,545	-0,201	2,752	-	2,752	24,00
08.03.2026	68,8	51,9	189,268	189,672	-0,405	3,198	-	3,198	24,00
09.03.2026	73,6	54,4	188,638	189,117	-0,479	3,631	-	3,631	24,00
10.03.2026	73,4	53,9	188,673	188,600	0,073	3,675	-	3,675	24,00
11.03.2026	69,7	52,1	188,976	189,635	-0,659	3,318	-	3,318	24,00
12.03.2026	61,0	47,2	189,646	190,540	-0,894	2,615	-	2,615	24,00
13.03.2026	56,8	44,7	189,768	190,203	-0,434	2,293	-	2,293	24,00
14.03.2026	55,7	44,1	189,872	190,690	-0,818	2,200	-	2,200	24,00
15.03.2026	56,0	44,3	189,830	190,691	-0,861	2,203	-	2,203	24,00
16.03.2026	55,8	44,3	189,953	190,562	-0,609	2,177	-	2,177	24,00
17.03.2026	56,2	44,8	190,113	190,917	-0,804	2,160	-	2,160	24,00
18.03.2026	53,4	43,2	190,355	191,396	-1,040	1,944	-	1,944	24,00
19.03.2026	51,5	42,0	190,545	191,202	-0,657	1,815	-	1,815	24,00
20.03.2026	51,3	41,8	175,234	176,043	-0,809	1,667	-	1,667	22,07
Итого	60,8	47,0	5688,769	5704,515	-15,745	78,409	-	78,409	718,07

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	27146,203	27002,795	-	4037,67
21.03.2026 00:00	32834,973	32707,311	-	4755,73
	5688,770	5704,516	-	718,07

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

78,409 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.03.2026 14:41:15