



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 70.
Договор № от ..Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816649
Версия ПО 37.3M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,4	57,4	78,484	-	78,484	4,71	4,36	0,634	-	0,634	24,00
20.02.2026	64,4	56,6	78,266	-	78,266	4,71	4,37	0,611	-	0,611	24,00
21.02.2026	62,9	55,4	79,156	-	79,156	4,76	4,41	0,589	-	0,589	24,00
22.02.2026	63,2	55,6	79,133	-	79,133	4,72	4,36	0,598	-	0,598	24,00
23.02.2026	63,2	55,5	79,117	-	79,117	4,77	4,42	0,607	-	0,607	24,00
24.02.2026	63,9	56,1	79,141	-	79,141	4,63	4,27	0,614	-	0,614	24,00
25.02.2026	63,6	55,9	79,117	-	79,117	4,74	4,39	0,609	-	0,609	24,00
26.02.2026	62,3	54,9	79,312	-	79,312	4,84	4,50	0,585	-	0,585	24,00
27.02.2026	59,9	53,0	78,969	-	78,969	4,75	4,41	0,546	-	0,546	24,00
28.02.2026	57,8	51,3	79,055	-	79,055	4,74	4,40	0,515	-	0,515	24,00
01.03.2026	57,5	51,2	79,086	-	79,086	4,73	4,38	0,500	-	0,500	24,00
02.03.2026	55,4	49,7	79,180	-	79,180	4,80	4,48	0,452	-	0,452	24,00
03.03.2026	54,7	48,9	77,250	-	77,250	4,79	4,48	0,445	-	0,445	24,00
04.03.2026	56,9	50,5	75,711	-	75,711	4,84	4,56	0,482	-	0,482	24,00
05.03.2026	60,5	53,2	75,586	-	75,586	4,79	4,48	0,544	-	0,544	24,00
06.03.2026	61,5	54,2	75,547	-	75,547	4,84	4,53	0,549	-	0,549	24,00
07.03.2026	57,6	50,9	72,680	-	72,680	4,63	4,35	0,490	-	0,490	24,00
08.03.2026	69,8	60,3	72,688	-	72,688	4,61	4,30	0,688	-	0,688	24,00
09.03.2026	73,6	63,2	73,156	-	73,156	4,61	4,31	0,758	-	0,758	24,00
10.03.2026	73,2	62,6	73,188	-	73,188	4,69	4,41	0,772	-	0,772	24,00
11.03.2026	69,2	59,8	73,438	-	73,438	4,55	4,25	0,690	-	0,690	24,00
12.03.2026	62,0	54,3	68,867	-	68,867	4,67	4,38	0,524	-	0,524	22,00
13.03.2026	57,1	50,7	75,703	-	75,703	4,77	4,48	0,481	-	0,481	24,00
14.03.2026	54,9	48,9	74,812	-	74,812	4,76	4,47	0,447	-	0,447	24,00
15.03.2026	55,0	49,1	74,859	-	74,859	4,69	4,40	0,444	-	0,444	24,00
16.03.2026	54,7	48,9	74,945	-	74,945	4,72	4,43	0,436	-	0,436	24,00
17.03.2026	55,0	49,2	75,047	-	75,047	4,70	4,42	0,437	-	0,437	24,00
18.03.2026	53,3	47,9	75,266	-	75,266	4,75	4,46	0,408	-	0,408	24,00
19.03.2026	51,7	46,6	75,078	-	75,078	4,74	4,45	0,387	-	0,387	24,00
20.03.2026	52,0	46,8	74,984	-	74,984	4,73	4,44	0,390	-	0,390	24,00
Итого	60,4	53,3	2286,820	-	2286,820	4,73	4,41	16,233	-	16,233	718,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	67656,320	-	-	27480,00
21.03.2026 00:00	69943,141	-	-	28198,00
	2286,820	-	-	718,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

16,233 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.03.2026 14:47:58