



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 20

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4755 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.6

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,2	63,5	780,138	784,549	-4,410	7,1	5,0	-	-	6,069	24,00
20.02.2026	71,4	63,6	710,806	714,982	-4,176	7,2	5,0	-	-	5,624	24,00
21.02.2026	71,5	63,0	658,194	662,173	-3,979	7,3	5,0	-	-	5,625	24,00
22.02.2026	71,3	63,1	703,967	708,154	-4,187	7,2	5,0	-	-	5,806	24,00
23.02.2026	71,0	63,2	772,694	777,174	-4,480	7,2	5,0	-	-	6,091	24,00
24.02.2026	71,4	63,7	768,170	772,461	-4,291	7,3	5,0	-	-	5,927	24,00
25.02.2026	72,1	63,1	625,750	629,440	-3,690	7,5	5,1	-	-	5,639	24,00
26.02.2026	72,3	61,9	518,935	522,040	-3,105	7,6	5,1	-	-	5,403	24,00
27.02.2026	72,7	60,7	452,585	455,558	-2,973	7,5	5,0	-	-	5,452	24,00
28.02.2026	73,7	59,1	366,293	368,792	-2,499	7,5	4,8	-	-	5,362	24,00
01.03.2026	73,8	59,4	365,662	368,207	-2,545	7,5	4,8	-	-	5,268	24,00
02.03.2026	70,8	61,2	491,541	494,421	-2,880	7,2	4,5	-	-	4,759	24,00
03.03.2026	71,1	64,0	658,758	662,119	-3,361	7,1	4,4	-	-	4,688	24,00
04.03.2026	70,3	63,6	712,931	716,560	-3,629	7,1	4,5	-	-	4,794	24,00
05.03.2026	69,7	62,9	749,758	753,675	-3,917	7,3	4,8	-	-	5,109	24,00
06.03.2026	70,7	64,1	704,662	708,275	-3,613	7,5	5,0	-	-	4,673	24,00
07.03.2026	69,8	63,1	724,195	727,870	-3,675	7,5	5,2	-	-	4,901	24,00
08.03.2026	72,0	61,6	514,145	517,209	-3,064	7,4	5,2	-	-	5,387	24,00
09.03.2026	76,6	60,8	413,437	416,222	-2,785	7,3	5,2	-	-	6,577	24,00
10.03.2026	76,8	60,2	399,241	402,043	-2,802	7,3	5,2	-	-	6,632	24,00
11.03.2026	75,0	58,8	380,401	383,047	-2,647	7,6	5,2	-	-	6,202	24,00
12.03.2026	73,8	59,0	358,873	361,220	-2,347	7,6	5,2	-	-	5,303	24,00
13.03.2026	72,9	60,7	402,440	404,950	-2,510	7,0	4,8	-	-	4,906	24,00
14.03.2026	73,5	59,8	344,721	346,983	-2,263	6,9	4,7	-	-	4,735	24,00
15.03.2026	73,4	60,4	346,756	349,006	-2,250	6,9	4,7	-	-	4,516	24,00
16.03.2026	73,6	60,2	318,515	320,676	-2,161	6,8	4,7	-	-	4,279	24,00
17.03.2026	73,7	60,8	310,251	312,316	-2,065	6,8	4,6	-	-	4,008	24,00
18.03.2026	71,7	63,5	459,345	462,018	-2,673	6,8	4,6	-	-	3,775	24,00
19.03.2026	69,8	63,8	609,765	613,164	-3,398	6,7	4,6	-	-	3,630	24,00
20.03.2026	68,7	63,0	610,689	614,010	-3,320	6,7	4,6	-	-	3,524	24,00
Итого	72,2	61,9	16233,618	16329,314	-95,696	7,2	4,9	-	-	154,665	720,00

Всего к оплате

Qп = 154,665 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -95,696 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 23.03.2026 09:03:50 1