



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 10.03.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Паркова, д. 5

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 5953 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
10.03.2026	76,4	46,9	135,347	135,497	-0,150	6,3	5,0	-	-	-	12,73
11.03.2026	74,7	45,7	247,233	247,553	-0,320	6,6	4,2	-	-	-	24,00
12.03.2026	73,4	44,4	207,021	207,666	-0,645	6,6	4,1	-	-	-	24,00
13.03.2026	71,6	43,8	191,749	191,899	-0,150	6,0	3,8	-	-	-	23,95
14.03.2026	72,3	43,7	178,908	179,227	-0,320	5,9	3,6	-	-	-	24,00
15.03.2026	72,3	43,8	168,019	168,501	-0,482	5,9	3,6	-	-	-	24,00
16.03.2026	72,3	44,0	156,249	156,906	-0,657	5,9	3,6	-	-	-	24,00
17.03.2026	72,2	43,9	140,954	141,797	-0,843	5,8	3,6	-	-	-	24,00
18.03.2026	70,9	44,2	142,991	143,360	-0,369	5,8	3,6	-	-	-	24,00
19.03.2026	68,5	45,1	157,688	157,422	0,266	5,8	3,5	-	-	-	24,00
20.03.2026	67,4	45,4	170,623	169,807	0,816	5,8	3,5	-	-	-	24,00
Итого	72,0	44,6	1896,784	1899,636	-2,851	6,0	3,8	-	-	-	252,68

Всего к оплате Q_п = 0,000 Гкал

Всего к оплате за потери воды M_п = -2,851 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 23.03.2026 09:40:21 1