

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 32 мкр. д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ085

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	10,861	1087,933	1094,405	71,17	61,18	24,00	24,00
20.02.26	10,722	1049,344	1057,267	71,35	61,11	24,00	24,00
21.02.26	10,612	1016,153	1023,957	71,44	60,99	24,00	24,00
22.02.26	10,631	1003,400	1009,150	71,22	60,61	24,00	24,00
23.02.26	10,771	1001,569	1007,586	70,97	60,21	24,00	24,00
24.02.26	10,880	1025,174	1031,990	71,37	60,76	24,00	24,00
25.02.26	10,934	1063,002	1071,089	72,04	61,75	24,00	24,00
26.02.26	10,821	1071,850	1082,457	72,26	62,16	24,00	24,00
27.02.26	10,984	1081,687	1092,511	72,77	62,61	24,00	24,00
28.02.26	11,103	1106,694	1118,324	73,62	63,58	24,00	24,00
01.03.26	11,061	1109,154	1122,766	73,72	63,75	24,00	24,00
02.03.26	10,086	1110,730	1123,922	71,72	62,64	24,00	24,00
03.03.26	9,926	1110,901	1124,735	71,03	62,09	24,00	24,00
04.03.26	9,631	1090,972	1102,962	70,16	61,32	24,00	24,00
05.03.26	9,748	1066,186	1074,654	69,65	60,50	24,00	24,00
06.03.26	9,510	992,883	1001,093	70,59	60,97	24,00	24,00
07.03.26	9,225	889,579	895,031	69,71	59,30	24,00	24,00
08.03.26	10,250	864,980	871,201	73,59	61,74	24,00	24,00
09.03.26	11,391	853,490	857,405	76,59	63,25	24,00	24,00
10.03.26	11,644	858,003	860,928	76,77	63,20	24,00	24,00
11.03.26	11,346	906,526	914,596	75,08	62,55	24,00	24,00
12.03.26	10,714	916,121	924,929	74,08	62,36	24,00	24,00
13.03.26	9,977	866,772	875,055	72,97	61,46	24,00	24,00
14.03.26	9,979	878,666	888,067	73,52	62,16	24,00	24,00
15.03.26	9,905	876,531	885,904	73,41	62,10	24,00	24,00
16.03.26	9,588	879,071	888,875	73,59	62,68	24,00	24,00
17.03.26	9,507	883,885	894,569	73,72	62,96	24,00	24,00
18.03.26	8,731	821,281	830,198	71,99	61,30	24,00	24,00
19.03.26	7,656	687,779	691,993	69,54	58,38	24,00	24,00
20.03.26	7,444	656,446	658,765	68,59	57,24	24,00	24,00
Итого	305,641	28826,760	29076,384	72,27	61,56	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	927168,940	955995,700	28826,760
Масса в обратном трубопроводе, т	935094,400	964170,750	29076,350
Тепловая энергия, Гкал	17356,848	17662,488	305,640

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____