

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: Московский проспект д. 12 (4, 5, 6 блоки)

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ168

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	6,633	726,360	730,044	70,88	61,59	22,82	24,00
20.02.26	5,951	572,852	576,142	71,04	60,60	24,00	24,00
21.02.26	5,692	536,760	539,906	71,12	60,49	24,00	24,00
22.02.26	6,530	649,642	653,254	70,91	60,81	24,00	24,00
23.02.26	6,302	635,288	638,764	70,66	60,66	24,00	24,00
24.02.26	6,150	596,180	599,581	71,05	60,71	24,00	24,00
25.02.26	6,013	569,935	573,280	71,69	61,10	24,00	24,00
26.02.26	5,563	517,969	521,068	71,88	61,13	24,00	24,00
27.02.26	5,629	513,058	516,209	72,40	61,41	24,00	24,00
28.02.26	5,516	485,955	489,065	73,24	61,87	24,00	24,00
01.03.26	5,259	465,261	468,230	73,35	62,03	24,00	24,00
02.03.26	4,735	490,712	493,347	71,35	61,54	24,00	24,00
03.03.26	4,667	499,436	502,019	70,67	61,32	24,00	24,00
04.03.26	5,192	567,695	570,542	69,83	60,70	24,00	24,00
05.03.26	5,694	643,013	646,126	69,35	60,44	24,00	24,00
06.03.26	5,107	550,743	553,557	70,26	60,97	24,00	24,00
07.03.26	5,534	610,180	613,202	69,40	60,33	24,00	24,00
08.03.26	6,096	553,849	557,301	73,29	62,05	24,00	24,00
09.03.26	7,709	658,846	663,333	76,29	64,58	24,00	24,00
10.03.26	7,437	652,193	656,531	76,46	64,76	24,00	24,00
11.03.26	6,016	500,259	503,697	74,70	62,66	24,00	24,00
12.03.26	5,071	454,338	457,214	73,68	62,51	24,00	24,00
13.03.26	4,905	448,568	451,318	72,59	61,64	24,00	24,00
14.03.26	4,785	427,674	430,369	73,12	61,94	24,00	24,00
15.03.26	4,919	437,379	440,145	73,02	61,80	24,00	24,00
16.03.26	4,810	434,564	437,278	73,19	62,12	24,00	24,00
17.03.26	4,475	415,486	418,019	73,31	62,54	24,00	24,00
18.03.26	4,294	446,520	448,920	71,62	62,01	24,00	24,00
19.03.26	4,314	513,537	515,896	69,23	60,85	24,00	24,00
20.03.26	4,193	537,114	539,391	68,31	60,52	24,00	24,00
Итого	165,190	16111,366	16203,747	71,93	61,59	718,82	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	222696,970	238808,340	16111,370
Масса в обратном трубопроводе, т	232878,470	249082,200	16203,730
Тепловая энергия, Гкал	10026,252	10191,442	165,190

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____