

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: Московский проспект д. 8
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: ВВ259

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	5,767	848,873	852,126	71,05	64,26	22,82	24,00
20.02.26	6,025	910,274	913,683	71,24	64,62	24,00	24,00
21.02.26	6,007	917,697	921,103	71,37	64,82	24,00	24,00
22.02.26	5,980	910,093	913,475	71,17	64,59	24,00	24,00
23.02.26	6,171	904,364	907,838	70,92	64,09	24,00	24,00
24.02.26	6,191	922,787	926,285	71,20	64,49	24,00	24,00
25.02.26	6,163	959,139	962,654	71,91	65,48	24,00	24,00
26.02.26	6,151	967,757	971,277	72,19	65,83	24,00	24,00
27.02.26	6,046	973,170	976,650	72,60	66,39	24,00	24,00
28.02.26	6,179	997,896	1001,489	73,51	67,32	24,00	24,00
01.03.26	6,095	1000,776	1004,328	73,65	67,56	24,00	24,00
02.03.26	5,677	1003,595	1006,853	71,87	66,21	24,00	24,00
03.03.26	5,454	1004,106	1007,203	71,00	65,57	24,00	24,00
04.03.26	5,334	989,616	992,618	70,17	64,78	24,00	24,00
05.03.26	5,322	965,513	968,486	69,50	63,99	24,00	24,00
06.03.26	5,434	971,575	974,640	70,50	64,91	24,00	24,00
07.03.26	5,326	927,066	930,043	69,77	64,01	24,00	24,00
08.03.26	5,871	893,765	897,162	72,89	66,32	24,00	24,00
09.03.26	6,704	883,891	887,888	76,60	69,02	24,00	24,00
10.03.26	6,798	885,501	889,556	76,70	69,03	24,00	24,00
11.03.26	6,564	928,834	932,705	75,27	68,20	24,00	24,00
12.03.26	6,176	953,281	956,893	74,19	67,69	24,00	24,00
13.03.26	5,637	892,506	895,756	72,83	66,52	24,00	24,00
14.03.26	5,658	907,767	911,053	73,48	67,25	24,00	24,00
15.03.26	5,633	905,554	908,822	73,39	67,17	24,00	24,00
16.03.26	5,529	907,530	910,746	73,55	67,45	24,00	24,00
17.03.26	5,508	913,426	916,635	73,68	67,65	24,00	24,00
18.03.26	5,113	911,263	914,202	72,19	66,58	24,00	24,00
19.03.26	4,832	908,116	910,821	69,74	64,42	24,00	24,00
20.03.26	4,783	906,622	909,266	68,60	63,32	24,00	24,00
Итого	174,128	27972,354	28072,257	72,23	65,98	718,82	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	351329,560	379301,900	27972,340
Масса в обратном трубопроводе, т	311132,160	339204,400	28072,240
Тепловая энергия, Гкал	8517,163	8691,291	174,128

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____