



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:ООО УК "Мастер",
ул. Аксакова д. 9.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ583
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,4	54,6	248,056	244,512	3,545	0,65	0,55	4,158	-	4,158	24,00
20.02.2026	70,4	54,2	247,375	243,857	3,518	0,65	0,55	4,004	-	4,004	24,00
21.02.2026	69,6	53,2	239,917	236,863	3,054	0,65	0,56	3,932	-	3,932	24,00
22.02.2026	69,7	53,2	239,124	235,914	3,210	0,65	0,56	3,945	-	3,945	24,00
23.02.2026	69,4	52,8	238,048	236,082	1,966	0,65	0,56	3,957	-	3,957	24,00
24.02.2026	69,7	53,1	241,661	239,759	1,902	0,65	0,56	4,021	-	4,021	24,00
25.02.2026	69,9	53,5	244,267	241,591	2,676	0,65	0,55	4,003	-	4,003	24,00
26.02.2026	69,3	53,5	247,934	244,205	3,729	0,65	0,55	3,933	-	3,933	24,00
27.02.2026	69,4	54,1	260,355	256,489	3,866	0,67	0,55	3,982	-	3,982	24,00
28.02.2026	69,0	54,3	269,496	265,332	4,163	0,67	0,55	3,968	-	3,968	24,00
01.03.2026	69,0	54,5	270,139	265,608	4,531	0,67	0,55	3,932	-	3,932	24,00
02.03.2026	67,9	54,0	241,445	237,249	4,196	0,67	0,54	3,357	-	3,357	21,60
03.03.2026	68,3	53,9	260,140	255,584	4,556	0,65	0,53	3,741	-	3,741	24,00
04.03.2026	68,9	54,5	260,512	255,850	4,662	0,65	0,54	3,761	-	3,761	24,00
05.03.2026	69,5	54,1	249,574	245,267	4,307	0,64	0,54	3,821	-	3,821	24,00
06.03.2026	69,1	53,7	243,525	239,417	4,108	0,64	0,54	3,749	-	3,749	24,00
07.03.2026	68,2	52,6	236,333	232,637	3,696	0,64	0,55	3,683	-	3,683	24,00
08.03.2026	73,2	55,7	238,673	234,428	4,245	0,66	0,57	4,178	-	4,178	24,00
09.03.2026	75,4	55,5	222,587	218,950	3,637	0,64	0,57	4,428	-	4,428	24,00
10.03.2026	75,6	55,1	220,428	218,398	2,031	0,64	0,57	4,511	-	4,511	24,00
11.03.2026	72,9	54,5	235,020	232,863	2,157	0,65	0,57	4,302	-	4,302	24,00
12.03.2026	70,7	55,1	265,889	261,686	4,203	0,67	0,55	4,130	-	4,130	24,00
13.03.2026	69,0	55,3	286,696	281,607	5,089	0,67	0,53	3,922	-	3,922	24,00
14.03.2026	68,4	55,5	296,637	291,197	5,440	0,67	0,51	3,830	-	3,830	24,00
15.03.2026	68,6	55,8	296,351	290,908	5,443	0,67	0,51	3,802	-	3,802	24,00
16.03.2026	68,4	53,9	250,037	246,616	3,420	0,65	0,47	3,547	-	3,547	24,00
17.03.2026	68,4	52,6	215,997	215,476	0,521	0,63	0,40	3,406	-	3,406	24,00
18.03.2026	66,7	51,9	220,574	219,824	0,750	0,61	0,37	3,258	-	3,258	24,00
19.03.2026	66,7	51,9	218,384	217,625	0,759	0,61	0,37	3,231	-	3,231	24,00
20.03.2026	66,3	51,7	218,914	218,383	0,532	0,62	0,38	3,198	-	3,198	24,00
Итого	69,6	53,9	7424,089	7324,180	99,909	0,65	0,52	115,691	-	115,691	717,60

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

115,691 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.03.2026 16:08:14