



Ведомость потребления горячей воды

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Кортунова д. 6

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ101

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	61,4	52,3	116,572	100,802	15,770	6,561	4,761	1,800	24,00
20.02.2026	61,8	52,5	114,850	101,884	12,966	6,507	4,831	1,677	24,00
21.02.2026	62,0	52,8	116,310	101,782	14,529	6,617	4,862	1,754	24,00
22.02.2026	61,9	52,6	116,177	102,709	13,468	6,589	4,886	1,703	24,00
23.02.2026	61,1	52,0	119,744	102,045	17,700	6,693	4,795	1,897	24,00
24.02.2026	62,0	52,4	115,740	102,216	13,524	6,581	4,834	1,747	24,00
25.02.2026	62,9	53,2	115,303	100,291	15,012	6,657	4,834	1,822	23,88
26.02.2026	63,2	53,6	116,105	103,135	12,970	6,740	5,005	1,734	24,00
27.02.2026	63,7	53,9	114,953	103,386	11,567	6,740	5,049	1,691	24,00
28.02.2026	64,8	54,7	116,791	103,452	13,340	6,962	5,136	1,826	24,00
01.03.2026	63,6	54,0	119,309	103,143	16,165	6,971	5,052	1,919	24,00
02.03.2026	63,3	53,8	117,215	103,431	13,784	6,807	5,039	1,768	24,00
03.03.2026	62,5	53,2	116,185	103,295	12,891	6,667	4,975	1,692	24,00
04.03.2026	61,6	52,6	117,387	103,267	14,120	6,627	4,911	1,716	24,00
05.03.2026	60,9	52,1	117,635	103,642	13,993	6,557	4,871	1,686	24,00
06.03.2026	61,8	52,8	116,246	103,205	13,041	6,595	4,926	1,668	24,00
07.03.2026	62,1	52,9	115,211	99,408	15,804	6,572	4,764	1,808	24,00
08.03.2026	66,5	56,2	114,778	104,083	10,695	7,051	5,315	1,735	24,00
09.03.2026	68,1	57,3	117,417	103,736	13,680	7,380	5,416	1,964	24,00
10.03.2026	66,4	55,9	117,134	104,356	12,778	7,171	5,307	1,864	24,00
11.03.2026	63,1	53,5	118,516	104,539	13,977	6,868	5,067	1,801	24,00
12.03.2026	62,2	53,0	115,956	102,534	13,422	6,614	4,918	1,697	23,68
13.03.2026	64,1	54,4	115,876	104,375	11,501	6,838	5,153	1,685	24,00
14.03.2026	64,7	54,9	117,151	104,282	12,869	6,981	5,199	1,783	24,00
15.03.2026	64,3	54,7	119,498	104,213	15,285	7,056	5,177	1,879	24,00
16.03.2026	64,5	54,9	116,119	104,414	11,705	6,900	5,204	1,696	24,00
17.03.2026	64,3	54,8	117,146	104,305	12,841	6,928	5,193	1,735	24,00
18.03.2026	62,9	54,0	118,885	103,954	14,931	6,866	5,084	1,782	24,00
19.03.2026	60,8	52,4	118,398	104,730	13,668	6,591	4,955	1,635	24,00
20.03.2026	59,9	51,6	118,518	106,020	12,497	6,487	4,938	1,549	24,00
Итого	63,1	53,6	3507,125	3096,634	410,491	203,175	150,460	52,715	719,57

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 52,715 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 410,491 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: