

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	3,104	584,006	584,914	64,98	59,66	24,00	24,00
20.02.26	3,203	592,275	593,099	66,20	60,79	24,00	24,00
21.02.26	3,212	593,600	594,375	66,61	61,19	24,00	24,00
22.02.26	3,179	592,106	592,868	66,12	60,74	24,00	24,00
23.02.26	3,170	591,189	591,951	65,66	60,30	24,00	24,00
24.02.26	3,054	581,945	582,724	64,61	59,36	24,00	24,00
25.02.26	2,833	562,873	563,698	62,22	57,18	24,00	24,00
26.02.26	2,840	563,711	564,466	62,71	57,66	24,00	24,00
27.02.26	2,712	556,013	556,734	61,36	56,48	24,00	24,00
28.02.26	2,416	539,295	540,024	57,72	53,23	24,00	24,00
01.03.26	2,415	539,346	540,032	57,94	53,45	24,00	24,00
02.03.26	2,282	538,637	539,257	56,64	52,40	24,00	24,00
03.03.26	2,165	535,930	536,534	55,25	51,21	24,00	24,00
04.03.26	2,273	542,570	543,193	56,26	52,07	24,00	24,00
05.03.26	2,492	553,875	554,585	58,49	53,99	24,00	24,00
06.03.26	2,630	559,101	559,762	60,61	55,90	24,00	24,00
07.03.26	2,906	580,343	581,017	63,19	58,18	24,00	24,00
08.03.26	3,449	595,364	596,186	69,09	63,29	24,00	24,00
09.03.26	3,748	594,282	595,309	72,02	65,71	24,00	24,00
10.03.26	3,812	596,748	597,838	72,58	66,19	24,00	24,00
11.03.26	3,539	592,809	593,693	70,58	64,61	24,00	24,00
12.03.26	2,704	553,392	554,090	61,57	56,73	24,00	24,00
13.03.26	2,231	534,461	535,042	56,12	51,94	24,00	24,00
14.03.26	2,035	525,288	525,855	53,24	49,35	24,00	24,00
15.03.26	2,029	525,207	525,746	53,16	49,29	24,00	24,00
16.03.26	2,042	525,423	525,958	53,40	49,51	24,00	24,00
17.03.26	2,054	525,864	526,361	53,86	49,94	24,00	24,00
18.03.26	1,978	525,720	526,195	53,01	49,24	24,00	24,00
19.03.26	1,860	525,978	526,459	51,49	47,95	24,00	24,00
20.03.26	1,815	526,299	526,752	50,75	47,29	24,00	24,00
Итого	80,183	16753,651	16774,714	60,58	55,83	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	251290,670	268044,300	16753,630
Масса в обратном трубопроводе, т	254761,310	271536,030	16774,720
Тепловая энергия, Гкал	1261,023	1341,206	80,183

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____