

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 17А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA888

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	2,476	449,038	444,605	64,92	59,40	24,00	24,00
20.02.26	2,326	452,802	448,668	63,33	58,18	24,00	24,00
21.02.26	2,345	433,033	428,951	62,68	57,26	24,00	24,00
22.02.26	2,346	430,245	425,808	63,03	57,57	24,00	24,00
23.02.26	2,346	436,750	432,623	62,78	57,40	24,00	24,00
24.02.26	2,343	437,246	433,240	62,73	57,36	24,00	24,00
25.02.26	2,339	448,848	444,600	62,86	57,64	24,00	24,00
26.02.26	2,343	444,050	439,542	63,15	57,87	24,00	24,00
27.02.26	2,158	436,350	434,013	60,75	55,80	24,00	24,00
28.02.26	1,930	433,927	433,828	56,79	52,33	24,00	24,00
01.03.26	1,957	431,337	430,839	57,60	53,06	24,00	24,00
02.03.26	1,784	430,535	427,740	55,28	51,13	24,00	24,00
03.03.26	1,737	433,741	430,612	54,63	50,62	24,00	24,00
04.03.26	1,812	440,738	438,750	55,99	51,87	24,00	24,00
05.03.26	2,108	433,562	430,592	59,97	55,10	24,00	24,00
06.03.26	2,135	437,158	433,265	60,98	56,09	24,00	24,00
07.03.26	2,269	430,228	425,629	62,43	57,14	23,60	24,00
08.03.26	2,630	428,074	422,983	67,89	61,75	24,00	24,00
09.03.26	2,942	447,344	443,168	72,84	66,26	24,00	24,00
10.03.26	2,975	450,638	446,418	72,62	66,02	24,00	24,00
11.03.26	2,677	446,021	441,457	69,05	63,05	24,00	24,00
12.03.26	2,106	428,706	425,659	60,41	55,49	24,00	24,00
13.03.26	1,815	430,048	428,332	56,18	51,95	24,00	24,00
14.03.26	1,782	430,377	427,888	55,07	50,92	24,00	24,00
15.03.26	1,788	429,099	427,483	55,31	51,14	24,00	24,00
16.03.26	1,765	427,670	425,957	55,16	51,03	24,00	24,00
17.03.26	1,758	426,187	422,597	55,51	51,38	24,00	24,00
18.03.26	1,586	428,153	421,596	52,85	49,13	24,00	24,00
19.03.26	1,464	426,564	417,989	50,91	47,47	24,00	24,00
20.03.26	1,453	426,453	418,155	50,71	47,30	24,00	24,00
Итого	63,492	13064,921	12952,988	60,15	55,29	719,60	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	790476,940	803541,900	13064,960
Масса в обратном трубопроводе, т	778954,800	791907,800	12953,000
Тепловая энергия, Гкал	2641,521	2705,012	63,492

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____