

# Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"  
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 49А  
Договор:  
Тип прибора: ИМ2300  
Номер прибора: DA911

| Дата     | Тепловая энергия Q, Гкал | Расход M, т |          | Температура t, °C |        | tm1, ч | ts1, ч |
|----------|--------------------------|-------------|----------|-------------------|--------|--------|--------|
|          |                          | M под.      | M обр.   | t под.            | t обр. |        |        |
| 19.02.26 | 1,517                    | 109,915     | 109,937  | 64,68             | 50,86  | 24,00  | 24,00  |
| 20.02.26 | 1,464                    | 109,774     | 109,785  | 63,72             | 50,36  | 24,00  | 24,00  |
| 21.02.26 | 1,411                    | 112,355     | 112,339  | 62,16             | 49,58  | 24,00  | 24,00  |
| 22.02.26 | 1,424                    | 112,560     | 112,611  | 62,46             | 49,78  | 24,00  | 24,00  |
| 23.02.26 | 1,447                    | 112,166     | 112,215  | 62,46             | 49,54  | 24,00  | 24,00  |
| 24.02.26 | 1,469                    | 112,548     | 112,602  | 63,16             | 50,09  | 24,00  | 24,00  |
| 25.02.26 | 1,447                    | 112,356     | 112,383  | 62,92             | 50,02  | 24,00  | 24,00  |
| 26.02.26 | 1,395                    | 113,062     | 113,066  | 61,55             | 49,20  | 24,00  | 24,00  |
| 27.02.26 | 1,281                    | 111,745     | 111,794  | 59,31             | 47,83  | 24,00  | 24,00  |
| 28.02.26 | 1,202                    | 111,676     | 111,743  | 57,12             | 46,34  | 24,00  | 24,00  |
| 01.03.26 | 1,191                    | 111,599     | 111,626  | 56,81             | 46,12  | 24,00  | 24,00  |
| 02.03.26 | 1,091                    | 112,666     | 112,692  | 54,79             | 45,08  | 24,00  | 24,00  |
| 03.03.26 | 1,065                    | 112,924     | 113,002  | 54,04             | 44,59  | 24,00  | 24,00  |
| 04.03.26 | 1,146                    | 112,937     | 112,982  | 56,14             | 45,98  | 24,00  | 24,00  |
| 05.03.26 | 1,299                    | 112,365     | 112,395  | 59,69             | 48,11  | 24,00  | 24,00  |
| 06.03.26 | 1,314                    | 112,831     | 113,115  | 60,74             | 49,08  | 24,00  | 24,00  |
| 07.03.26 | 1,164                    | 106,229     | 106,339  | 56,83             | 45,90  | 24,00  | 24,00  |
| 08.03.26 | 1,651                    | 107,587     | 108,140  | 68,71             | 53,37  | 24,00  | 24,00  |
| 09.03.26 | 1,810                    | 104,729     | 104,314  | 72,58             | 55,26  | 24,00  | 24,00  |
| 10.03.26 | 1,788                    | 99,888      | 99,698   | 72,14             | 54,23  | 24,00  | 24,00  |
| 11.03.26 | 1,625                    | 103,270     | 103,232  | 68,39             | 52,58  | 24,00  | 24,00  |
| 12.03.26 | 1,323                    | 107,425     | 107,505  | 61,28             | 48,95  | 24,00  | 24,00  |
| 13.03.26 | 1,133                    | 107,995     | 107,991  | 56,46             | 45,94  | 24,00  | 24,00  |
| 14.03.26 | 1,057                    | 108,477     | 108,459  | 54,25             | 44,49  | 24,00  | 24,00  |
| 15.03.26 | 1,057                    | 109,036     | 109,056  | 54,34             | 44,63  | 24,00  | 24,00  |
| 16.03.26 | 1,039                    | 109,023     | 109,088  | 54,05             | 44,51  | 24,00  | 24,00  |
| 17.03.26 | 1,046                    | 110,443     | 110,494  | 54,34             | 44,85  | 24,00  | 24,00  |
| 18.03.26 | 0,996                    | 117,542     | 117,570  | 52,72             | 44,19  | 24,00  | 24,00  |
| 19.03.26 | 0,940                    | 118,493     | 118,641  | 51,14             | 43,18  | 24,00  | 24,00  |
| 20.03.26 | 0,944                    | 114,471     | 114,604  | 51,42             | 43,15  | 24,00  | 24,00  |
| Итого    | 38,733                   | 3318,087    | 3319,416 | 59,68             | 47,93  | 720,00 | 720,00 |

| Показания интеграторов           | На 18.02.26 | На 20.03.26 | За период |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Масса в подающем трубопроводе, т | 172704,000  | 176022,100  | 3318,100  |
| Масса в обратном трубопроводе, т | 174377,860  | 177697,280  | 3319,420  |
| Тепловая энергия, Гкал           | 1826,408    | 1865,141    | 38,733    |

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_