

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 4

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA715

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	2,582	290,613	287,891	65,53	56,63	24,00	24,00
20.02.26	2,466	290,068	288,004	64,52	56,00	24,00	24,00
21.02.26	2,394	299,212	297,060	62,93	54,92	24,00	24,00
22.02.26	2,419	297,500	295,042	63,23	55,09	24,00	24,00
23.02.26	2,448	293,385	290,860	63,24	54,89	24,00	24,00
24.02.26	2,487	293,418	291,125	63,95	55,46	24,00	24,00
25.02.26	2,448	293,462	291,051	63,69	55,34	24,00	24,00
26.02.26	2,369	293,879	291,595	62,30	54,23	24,00	24,00
27.02.26	2,201	293,602	291,309	60,00	52,49	24,00	24,00
28.02.26	2,062	293,837	291,483	57,77	50,75	24,00	24,00
01.03.26	2,015	293,855	291,741	57,47	50,60	24,00	24,00
02.03.26	1,839	294,370	292,300	55,37	49,11	24,00	24,00
03.03.26	1,812	297,552	295,481	54,63	48,53	24,00	24,00
04.03.26	1,938	292,143	290,053	56,79	50,14	24,00	24,00
05.03.26	2,184	291,675	289,595	60,42	52,92	24,00	24,00
06.03.26	2,203	291,588	289,668	61,48	53,91	24,00	24,00
07.03.26	1,966	281,684	279,800	57,57	50,57	24,00	24,00
08.03.26	2,774	279,953	278,624	69,72	59,82	24,00	24,00
09.03.26	3,068	282,525	281,009	73,66	62,79	24,00	24,00
10.03.26	3,107	282,759	280,848	73,23	62,24	24,00	24,00
11.03.26	2,775	284,071	282,437	69,31	59,53	24,00	24,00
12.03.26	2,260	284,845	283,169	62,00	54,05	24,00	24,00
13.03.26	1,921	286,276	284,491	57,08	50,35	24,00	24,00
14.03.26	1,809	287,371	285,511	54,86	48,55	24,00	24,00
15.03.26	1,788	287,339	285,435	54,95	48,71	24,00	24,00
16.03.26	1,766	287,565	285,591	54,66	48,50	24,00	24,00
17.03.26	1,763	289,011	287,099	54,95	48,84	24,00	24,00
18.03.26	1,641	290,583	288,656	53,25	47,59	24,00	24,00
19.03.26	1,563	290,960	288,916	51,65	46,27	24,00	24,00
20.03.26	1,573	290,612	288,705	51,96	46,54	24,00	24,00
Итого	65,639	8705,714	8644,547	60,41	52,85	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	40793,020	49498,734	8705,714
Масса в обратном трубопроводе, т	40780,810	49425,355	8644,545
Тепловая энергия, Гкал	294,561	360,200	65,639

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____