

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Социалистическая д. 4Б
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA893

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	2,142	91,381	93,184	67,86	44,38	24,00	24,00
20.02.26	2,166	94,512	96,173	67,91	44,96	24,00	24,00
21.02.26	2,202	95,519	97,131	68,47	45,39	24,00	24,00
22.02.26	2,216	95,470	97,228	68,93	45,68	24,00	24,00
23.02.26	2,231	95,553	97,341	68,70	45,31	24,00	24,00
24.02.26	2,214	94,263	95,997	68,59	45,07	24,00	24,00
25.02.26	2,207	92,820	94,489	68,69	44,88	24,00	24,00
26.02.26	2,124	85,465	86,801	69,04	43,90	24,00	24,00
27.02.26	2,077	81,240	82,319	68,48	42,35	24,00	24,00
28.02.26	2,218	101,417	103,011	67,92	46,01	24,00	24,00
01.03.26	2,206	101,421	102,942	68,16	46,38	24,00	24,00
02.03.26	2,184	103,744	105,291	68,13	47,04	24,00	24,00
03.03.26	2,162	107,898	109,412	67,63	47,55	24,00	24,00
04.03.26	2,149	109,658	111,166	67,60	47,98	24,00	24,00
05.03.26	2,139	108,152	109,748	67,36	47,55	24,00	24,00
06.03.26	2,150	108,520	110,047	67,74	47,91	24,00	24,00
07.03.26	2,042	106,711	108,409	65,84	46,68	24,00	24,00
08.03.26	2,195	98,220	99,942	69,40	46,85	24,00	24,00
09.03.26	2,410	94,604	96,204	72,33	46,83	24,00	24,00
10.03.26	2,431	94,312	96,041	72,24	46,43	24,00	24,00
11.03.26	2,349	102,223	103,884	69,82	46,70	24,00	24,00
12.03.26	2,303	108,859	110,541	68,93	47,74	24,00	24,00
13.03.26	2,302	111,961	113,565	69,33	48,74	24,00	24,00
14.03.26	2,209	112,434	114,069	68,26	48,59	24,00	24,00
15.03.26	2,188	112,306	113,860	68,43	48,92	24,00	24,00
16.03.26	2,132	111,346	112,894	67,66	48,49	24,00	24,00
17.03.26	2,110	111,306	112,773	68,13	49,14	24,00	24,00
18.03.26	2,120	112,333	113,737	68,56	49,66	24,00	24,00
19.03.26	2,126	117,708	118,892	68,31	50,19	24,00	24,00
20.03.26	2,133	122,878	123,794	68,35	50,98	24,00	24,00
Итого	65,835	3084,232	3130,886	68,56	46,94	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	367714,000	370798,220	3084,220
Масса в обратном трубопроводе, т	326848,560	329979,470	3130,910
Тепловая энергия, Гкал	3468,085	3533,920	65,835

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____