

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Чапаева д. 32

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA130

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	0,955	88,043	89,753	65,40	54,54	24,00	24,00
20.02.26	0,914	87,895	89,537	64,39	53,97	24,00	24,00
21.02.26	0,882	90,620	92,257	62,82	53,08	24,00	24,00
22.02.26	0,895	90,128	91,808	63,11	53,16	24,00	24,00
23.02.26	0,906	88,948	90,561	63,12	52,92	24,00	24,00
24.02.26	0,916	88,924	90,585	63,83	53,52	24,00	24,00
25.02.26	0,908	88,954	90,609	63,56	53,34	24,00	24,00
26.02.26	0,877	89,104	90,674	62,19	52,34	24,00	24,00
27.02.26	0,813	89,013	90,484	59,88	50,73	24,00	24,00
28.02.26	0,765	89,096	90,485	57,67	49,06	24,00	24,00
01.03.26	0,751	89,125	90,499	57,36	48,92	24,00	24,00
02.03.26	0,687	89,291	90,603	55,26	47,55	24,00	24,00
03.03.26	0,672	90,245	91,543	54,54	47,08	24,00	24,00
04.03.26	0,719	88,631	89,967	56,69	48,56	24,00	24,00
05.03.26	0,810	88,485	89,993	60,31	51,14	24,00	24,00
06.03.26	0,826	88,457	90,035	61,36	52,01	24,00	24,00
07.03.26	0,740	85,529	86,923	57,47	48,79	24,00	24,00
08.03.26	1,037	84,959	86,827	69,59	57,38	24,00	24,00
09.03.26	1,152	85,678	87,682	73,49	60,05	24,00	24,00
10.03.26	1,153	85,684	87,772	73,07	59,60	24,00	24,00
11.03.26	1,047	86,115	88,053	69,16	56,99	24,00	24,00
12.03.26	0,844	86,397	87,949	61,87	52,08	24,00	24,00
13.03.26	0,725	86,883	88,239	56,97	48,60	24,00	24,00
14.03.26	0,676	87,196	88,492	54,76	46,99	24,00	24,00
15.03.26	0,673	87,219	88,519	54,86	47,13	24,00	24,00
16.03.26	0,662	87,284	88,623	54,57	46,97	24,00	24,00
17.03.26	0,661	87,714	89,148	54,87	47,32	24,00	24,00
18.03.26	0,624	88,164	89,501	53,17	46,08	24,00	24,00
19.03.26	0,591	88,319	89,569	51,58	44,87	24,00	24,00
20.03.26	0,603	88,229	89,492	51,88	45,03	24,00	24,00
Итого	24,482	2640,330	2686,185	60,29	50,99	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	32309,840	34950,169	2640,329
Масса в обратном трубопроводе, т	32755,467	35441,652	2686,185
Тепловая энергия, Гкал	246,707	271,190	24,482

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____