

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17Б

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ098

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
19.02.26	7,329	556,147	541,201	67,74	54,55	24,00	24,00
20.02.26	6,983	540,266	525,664	66,36	53,42	24,00	24,00
21.02.26	6,842	525,777	511,558	65,83	52,80	24,00	24,00
22.02.26	6,771	522,991	508,883	65,58	52,62	24,00	24,00
23.02.26	6,844	522,431	508,526	65,59	52,48	24,00	24,00
24.02.26	6,982	529,664	515,586	65,88	52,68	24,00	24,00
25.02.26	6,960	534,504	520,212	66,06	53,02	24,00	24,00
26.02.26	6,964	536,344	521,912	66,38	53,38	24,00	24,00
27.02.26	6,564	581,842	566,205	63,78	52,38	24,00	24,00
28.02.26	6,323	627,533	610,595	61,94	51,85	24,00	24,00
01.03.26	6,258	626,982	609,925	61,92	51,92	24,00	24,00
02.03.26	5,178	565,106	550,130	57,69	48,61	24,00	24,00
03.03.26	4,995	553,049	538,544	56,04	47,00	24,00	24,00
04.03.26	5,447	582,124	566,605	58,53	49,15	24,00	24,00
05.03.26	5,932	613,650	597,175	60,46	50,78	24,00	24,00
06.03.26	6,168	634,168	616,815	61,90	52,16	24,00	24,00
07.03.26	6,773	594,501	578,434	65,33	53,86	24,00	24,00
08.03.26	7,693	529,294	515,312	71,34	56,55	24,00	24,00
09.03.26	8,066	463,227	451,549	73,15	55,73	24,00	24,00
10.03.26	8,171	464,304	452,610	73,28	55,68	24,00	24,00
11.03.26	7,922	477,340	464,871	71,99	55,38	24,00	24,00
12.03.26	6,702	563,877	548,728	65,61	53,41	24,00	24,00
13.03.26	5,331	569,475	554,224	58,84	49,50	24,00	24,00
14.03.26	4,786	535,888	521,745	55,92	46,97	24,00	24,00
15.03.26	4,775	535,184	520,950	56,08	47,14	24,00	24,00
16.03.26	4,779	539,581	525,142	56,26	47,39	24,00	24,00
17.03.26	4,700	542,155	527,481	56,36	47,68	24,00	24,00
18.03.26	4,359	534,801	520,400	54,81	46,64	24,00	24,00
19.03.26	4,260	529,146	514,926	54,59	46,53	24,00	24,00
20.03.26	4,248	529,113	514,888	54,88	46,84	24,00	24,00
Итого	185,107	16460,466	16020,795	62,67	51,27	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 18.02.26	На 20.03.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	346503,419	362963,886	16460,466
Масса в обратном трубопроводе, т	337762,660	353783,456	16020,795
Тепловая энергия, Гкал	3579,392	3764,499	185,107

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____