



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
34 мкр. д. 23.
Договор № от ..Прибор учета:
ТВ7М
№ 20-127905
Версия ПО 2.22M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	64,2	48,7	156,768	155,727	1,041	6,23	5,83	2,434	-	2,434	24,00
20.02.2026	62,9	47,6	150,998	149,936	1,062	6,21	5,84	2,320	-	2,320	24,00
21.02.2026	62,3	46,8	145,619	144,658	0,961	6,19	5,85	2,265	-	2,265	24,00
22.02.2026	62,0	46,5	144,601	143,586	1,015	6,16	5,82	2,252	-	2,252	24,00
23.02.2026	62,0	46,3	144,502	143,499	1,003	6,15	5,81	2,267	-	2,267	24,00
24.02.2026	62,4	46,8	147,136	146,109	1,026	6,22	5,87	2,300	-	2,300	24,00
25.02.2026	62,5	47,1	148,902	147,833	1,069	6,28	5,92	2,301	-	2,301	24,00
26.02.2026	62,9	47,5	149,656	148,628	1,028	6,33	5,97	2,307	-	2,307	24,00
27.02.2026	60,2	46,9	165,745	164,631	1,115	6,31	5,85	2,207	-	2,207	24,00
28.02.2026	58,6	46,8	182,192	180,961	1,231	6,31	5,76	2,149	-	2,149	24,00
01.03.2026	58,6	46,9	182,099	180,886	1,213	6,31	5,76	2,123	-	2,123	24,00
02.03.2026	54,8	43,9	159,202	158,110	1,092	5,77	5,35	1,741	-	1,741	24,00
03.03.2026	52,7	41,9	153,899	152,748	1,152	5,61	5,23	1,664	-	1,664	24,00
04.03.2026	55,1	44,1	165,200	164,031	1,170	5,79	5,35	1,827	-	1,827	24,00
05.03.2026	57,0	45,6	176,050	174,819	1,231	6,21	5,70	2,019	-	2,019	24,00
06.03.2026	58,5	47,0	183,151	181,952	1,200	6,55	6,00	2,103	-	2,103	24,00
07.03.2026	61,5	48,0	169,374	168,173	1,200	6,55	6,08	2,292	-	2,292	24,00
08.03.2026	67,3	49,8	146,032	145,115	0,917	6,40	6,04	2,547	-	2,547	24,00
09.03.2026	69,4	48,1	121,832	121,161	0,671	6,20	5,96	2,595	-	2,595	24,00
10.03.2026	69,5	47,9	122,097	121,432	0,665	6,19	5,95	2,635	-	2,635	24,00
11.03.2026	68,4	48,2	126,817	126,168	0,649	6,30	6,04	2,553	-	2,553	24,00
12.03.2026	61,5	47,3	158,076	157,252	0,824	6,46	6,04	2,247	-	2,247	24,00
13.03.2026	55,7	44,3	161,082	160,117	0,966	6,08	5,65	1,828	-	1,828	24,00
14.03.2026	52,5	41,5	148,337	147,415	0,922	5,81	5,46	1,627	-	1,627	24,00
15.03.2026	52,6	41,6	147,968	146,998	0,970	5,82	5,47	1,629	-	1,629	24,00
16.03.2026	52,8	41,9	149,767	148,811	0,956	5,79	5,43	1,640	-	1,640	24,00
17.03.2026	52,9	42,2	151,120	150,084	1,037	5,75	5,38	1,619	-	1,619	24,00
18.03.2026	51,3	41,2	149,086	148,061	1,025	5,73	5,38	1,510	-	1,510	24,00
19.03.2026	51,1	40,9	146,954	145,906	1,048	5,67	5,32	1,494	-	1,494	24,00
20.03.2026	51,1	40,8	146,691	145,622	1,069	5,69	5,34	1,504	-	1,504	24,00
Итого	59,1	45,5	4600,954	4570,428	30,526	6,10	5,72	61,999	-	61,999	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	22832,273	22669,872	-	4626,00
21.03.2026 00:00	27433,227	27240,301	-	5346,00
	4600,954	4570,428	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

61,999 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.03.2026 15:38:04