



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Королева д. 13.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ144
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
T_{хв} = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	66,0	54,9	0,000	0,000	0,000	0,49	0,47	0,000	-	0,000	10,55
20.02.2026	64,8	54,4	0,000	0,000	0,000	0,50	0,48	0,000	-	0,000	22,58
21.02.2026	62,4	52,6	0,000	0,000	0,000	0,50	0,48	0,000	-	0,000	24,00
22.02.2026	62,4	52,5	0,000	0,000	0,000	0,50	0,48	0,000	-	0,000	24,00
23.02.2026	61,8	51,8	0,000	0,000	0,000	0,49	0,48	0,000	-	0,000	24,00
24.02.2026	63,5	52,7	101,316	0,000	101,316	0,47	0,46	1,099	-	1,099	24,00
25.02.2026	64,2	53,6	276,376	0,000	276,376	0,50	0,48	2,902	-	2,902	24,00
26.02.2026	63,5	53,4	289,840	0,000	289,840	0,50	0,48	2,895	-	2,895	24,00
27.02.2026	62,2	52,4	292,075	0,000	292,075	0,50	0,47	2,781	-	2,781	24,00
28.02.2026	60,3	51,6	308,999	0,000	308,999	0,50	0,47	2,676	-	2,676	24,00
01.03.2026	60,5	51,9	309,085	0,000	309,085	0,50	0,47	2,650	-	2,650	24,00
02.03.2026	57,5	49,5	298,823	0,000	298,823	0,48	0,46	2,332	-	2,332	24,00
03.03.2026	54,9	47,7	296,388	0,000	296,388	0,47	0,45	2,134	-	2,134	24,00
04.03.2026	54,9	47,8	308,642	0,000	308,642	0,48	0,45	2,204	-	2,204	24,00
05.03.2026	60,7	51,7	297,831	0,000	297,831	0,49	0,46	2,626	-	2,626	24,00
06.03.2026	63,1	53,2	281,229	0,000	281,229	0,49	0,47	2,745	-	2,745	24,00
07.03.2026	63,1	52,2	258,118	0,000	258,118	0,49	0,48	2,717	-	2,717	24,00
08.03.2026	70,2	56,9	251,983	0,000	251,983	0,51	0,50	3,256	-	3,256	24,00
09.03.2026	75,4	58,1	207,881	0,000	207,881	0,50	0,50	3,600	-	3,600	24,00
10.03.2026	75,7	57,8	205,529	0,000	205,529	0,49	0,50	3,675	-	3,675	24,00
11.03.2026	70,2	56,3	250,318	0,000	250,318	0,50	0,49	3,384	-	3,384	24,00
12.03.2026	63,6	53,9	305,144	0,000	305,144	0,49	0,47	2,918	-	2,918	23,98
13.03.2026	57,0	49,5	318,299	0,000	318,299	0,46	0,44	2,385	-	2,385	24,00
14.03.2026	55,4	48,4	327,539	0,000	327,539	0,45	0,42	2,272	-	2,272	24,00
15.03.2026	55,7	48,8	327,725	0,000	327,725	0,45	0,42	2,261	-	2,261	24,00
16.03.2026	56,6	48,4	290,047	0,000	290,047	0,39	0,37	2,227	-	2,227	24,00
17.03.2026	57,7	49,5	285,373	0,000	285,373	0,33	0,31	2,285	-	2,285	24,00
18.03.2026	53,2	46,3	273,228	0,000	273,228	0,29	0,28	1,893	-	1,893	24,00
19.03.2026	52,1	45,3	276,711	0,000	276,711	0,31	0,29	1,866	-	1,866	24,00
20.03.2026	54,5	47,4	287,985	0,000	287,985	0,35	0,34	2,023	-	2,023	24,00
Итого	61,4	51,7	6926,483	0,000	6926,483	0,46	0,44	63,806	-	63,806	705,12

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	179010,812	178963,656	-	25731,72
21.03.2026 00:00	185937,297	178963,656	-	26426,27
	6926,484	0,000	-	694,55

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Q_{потерь})

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Q_п + Q_{потерь})

63,806 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.03.2026 15:52:21