



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Островского д. 38
Договор № от ..

Подвал

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC239
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,7	63,8	56,262	56,540	-0,278	0,445	-	0,445	24,00
20.02.2026	70,7	63,2	56,604	56,873	-0,269	0,428	-	0,428	24,00
21.02.2026	69,9	62,3	55,526	55,782	-0,255	0,420	-	0,420	24,00
22.02.2026	70,0	62,3	55,254	55,519	-0,265	0,425	-	0,425	24,00
23.02.2026	69,7	62,0	54,996	55,216	-0,220	0,421	-	0,421	24,00
24.02.2026	70,0	62,3	55,277	55,524	-0,247	0,426	-	0,426	24,00
25.02.2026	70,1	62,2	55,851	56,080	-0,229	0,440	-	0,440	24,00
26.02.2026	69,6	61,8	56,989	57,237	-0,248	0,442	-	0,442	24,00
27.02.2026	69,7	62,3	60,411	60,653	-0,241	0,446	-	0,446	24,00
28.02.2026	69,3	62,4	63,002	63,244	-0,242	0,432	-	0,432	24,00
01.03.2026	69,3	62,5	63,156	63,416	-0,260	0,429	-	0,429	24,00
02.03.2026	68,1	61,4	62,936	63,197	-0,261	0,422	-	0,422	24,00
03.03.2026	68,6	61,8	61,669	61,920	-0,251	0,414	-	0,414	24,00
04.03.2026	69,2	62,5	61,540	61,836	-0,297	0,413	-	0,413	24,00
05.03.2026	69,7	62,5	59,138	59,393	-0,255	0,426	-	0,426	24,00
06.03.2026	69,4	62,2	58,007	58,281	-0,274	0,417	-	0,417	24,00
07.03.2026	68,4	61,3	57,572	57,828	-0,256	0,412	-	0,412	24,00
08.03.2026	73,6	65,6	58,697	59,015	-0,317	0,469	-	0,469	24,00
09.03.2026	75,7	66,7	55,239	55,521	-0,282	0,502	-	0,502	24,00
10.03.2026	76,0	66,3	54,661	54,942	-0,281	0,531	-	0,531	24,00
11.03.2026	73,2	64,5	56,113	56,329	-0,217	0,488	-	0,488	24,00
12.03.2026	70,9	63,3	61,087	61,355	-0,268	0,467	-	0,467	24,00
13.03.2026	69,3	62,3	64,955	65,272	-0,318	0,453	-	0,453	24,00
14.03.2026	68,6	62,1	66,801	67,150	-0,349	0,436	-	0,436	24,00
15.03.2026	68,9	62,5	67,211	67,587	-0,376	0,429	-	0,429	24,00
16.03.2026	68,7	62,6	61,314	61,687	-0,373	0,374	-	0,374	20,83
17.03.2026	68,7	63,1	78,239	78,804	-0,565	0,437	-	0,437	24,00
18.03.2026	67,1	61,9	84,094	84,750	-0,656	0,434	-	0,434	24,00
19.03.2026	67,1	62,0	86,027	86,677	-0,651	0,440	-	0,440	24,00
20.03.2026	66,7	61,6	87,608	88,271	-0,664	0,449	-	0,449	24,00
Итого	69,9	62,8	1876,235	1885,900	-9,665	13,169	-	13,169	716,83

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	78726,266	78796,258	-	29376,18
21.03.2026 00:00	80602,500	80682,156	-	30093,02
	1876,234	1885,898	-	716,83

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

13,169 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.03.2026 15:56:07