



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Пугачева д. 16.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ392
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	66,6	56,6	352,212	354,062	-1,850	0,56	0,52	3,522	-	3,522	24,00
20.02.2026	66,7	56,9	355,501	357,340	-1,840	0,57	0,52	3,494	-	3,494	24,00
21.02.2026	67,2	57,4	358,222	360,090	-1,868	0,57	0,52	3,526	-	3,526	24,00
22.02.2026	67,7	57,8	358,276	360,164	-1,888	0,57	0,52	3,547	-	3,547	24,00
23.02.2026	67,5	57,5	359,374	361,269	-1,894	0,57	0,52	3,569	-	3,569	24,00
24.02.2026	67,4	57,6	358,923	360,790	-1,867	0,57	0,52	3,519	-	3,519	24,00
25.02.2026	67,5	57,2	359,496	361,447	-1,952	0,57	0,52	3,685	-	3,685	24,00
26.02.2026	67,8	57,8	359,170	361,083	-1,914	0,57	0,52	3,591	-	3,591	24,00
27.02.2026	67,3	57,8	361,729	363,560	-1,830	0,57	0,52	3,446	-	3,446	24,00
28.02.2026	66,7	57,1	363,783	365,625	-1,842	0,57	0,52	3,498	-	3,498	24,00
01.03.2026	66,9	57,2	364,440	366,307	-1,867	0,57	0,52	3,537	-	3,537	24,00
02.03.2026	66,9	57,7	366,554	368,329	-1,775	0,57	0,52	3,352	-	3,352	24,00
03.03.2026	66,4	57,6	377,853	379,602	-1,749	0,58	0,52	3,314	-	3,314	24,00
04.03.2026	66,4	57,4	384,176	385,989	-1,813	0,58	0,52	3,440	-	3,440	24,00
05.03.2026	66,2	57,4	378,589	380,329	-1,740	0,58	0,52	3,309	-	3,309	24,00
06.03.2026	66,5	57,8	380,089	381,843	-1,754	0,58	0,52	3,318	-	3,318	24,00
07.03.2026	64,7	56,0	372,796	374,474	-1,678	0,57	0,51	3,244	-	3,244	24,00
08.03.2026	68,1	58,1	343,804	345,615	-1,812	0,56	0,52	3,385	-	3,385	24,00
09.03.2026	71,0	59,5	330,200	332,284	-2,084	0,55	0,51	3,799	-	3,799	24,00
10.03.2026	70,9	59,2	329,066	331,175	-2,109	0,55	0,51	3,854	-	3,854	24,00
11.03.2026	68,6	58,0	356,684	358,689	-2,006	0,56	0,52	3,742	-	3,742	24,00
12.03.2026	67,7	58,1	376,392	378,314	-1,922	0,57	0,52	3,603	-	3,603	24,00
13.03.2026	68,1	58,7	385,067	387,000	-1,933	0,57	0,52	3,602	-	3,602	24,00
14.03.2026	67,0	58,0	386,477	388,327	-1,849	0,58	0,52	3,484	-	3,484	24,00
15.03.2026	67,2	58,1	386,210	388,073	-1,863	0,58	0,52	3,505	-	3,505	24,00
16.03.2026	66,4	57,3	382,221	384,053	-1,832	0,57	0,52	3,481	-	3,481	24,00
17.03.2026	66,8	58,0	382,714	384,509	-1,795	0,57	0,52	3,387	-	3,387	24,00
18.03.2026	67,3	58,4	391,070	392,912	-1,843	0,58	0,52	3,458	-	3,458	24,00
19.03.2026	67,1	58,6	402,694	404,515	-1,821	0,58	0,52	3,420	-	3,420	24,00
20.03.2026	67,1	58,9	408,493	410,278	-1,785	0,58	0,52	3,342	-	3,342	24,00
Итого	67,3	57,8	11072,272	11128,047	-55,775	0,57	0,52	104,971	-	104,971	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	164253,703	165088,203	-	11302,67
21.03.2026 00:00	175325,984	176216,266	-	12022,67
	11072,281	11128,062	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

104,971 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.03.2026 15:57:18