

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Северная д. 20а

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166320

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
19.02.2026	65,8	55,1	572,110	572,110	0,000	6,051	24,00
20.02.2026	64,1	54,0	572,190	572,190	0,000	5,682	24,00
21.02.2026	63,6	53,5	572,660	572,660	0,000	5,692	24,00
22.02.2026	63,8	53,8	572,720	572,720	0,000	5,720	24,00
23.02.2026	63,6	53,5	572,660	572,660	0,000	5,728	24,00
24.02.2026	63,5	53,5	572,750	572,750	0,000	5,727	24,00
25.02.2026	63,7	53,6	572,520	572,520	0,000	5,733	24,00
26.02.2026	64,0	53,9	572,440	572,440	0,000	5,736	24,00
27.02.2026	61,5	52,2	572,990	572,990	0,000	5,257	24,00
28.02.2026	57,6	49,2	573,440	573,440	0,000	4,726	24,00
01.03.2026	58,4	49,9	573,520	573,520	0,000	4,806	24,00
02.03.2026	56,0	48,3	573,700	573,700	0,000	4,341	24,00
03.03.2026	55,4	47,8	574,120	574,120	0,000	4,291	24,00
04.03.2026	56,8	48,9	574,180	574,180	0,000	4,490	24,00
05.03.2026	60,8	51,7	574,270	574,270	0,000	5,173	24,00
06.03.2026	61,8	52,6	575,380	575,380	0,000	5,240	24,00
07.03.2026	63,3	53,6	572,810	572,810	0,000	5,521	24,00
08.03.2026	68,9	57,5	569,580	569,580	0,000	6,445	24,00
09.03.2026	73,7	60,8	568,640	568,640	0,000	7,289	24,00
10.03.2026	73,5	60,5	568,780	568,780	0,000	7,353	24,00
11.03.2026	69,8	58,2	569,760	569,760	0,000	6,565	24,00
12.03.2026	61,1	52,0	571,140	571,140	0,000	5,137	24,00
13.03.2026	56,9	48,9	571,440	571,440	0,000	4,522	24,00
14.03.2026	55,8	48,1	571,530	571,530	0,000	4,365	24,00
15.03.2026	56,1	48,3	571,510	571,510	0,000	4,380	24,00
16.03.2026	55,9	48,2	571,670	571,670	0,000	4,334	24,00
17.03.2026	56,3	48,6	572,190	572,190	0,000	4,340	24,00
18.03.2026	53,5	46,7	573,040	573,040	0,000	3,881	24,00
19.03.2026	51,6	45,2	573,360	573,360	0,000	3,640	24,00
20.03.2026	51,4	45,0	573,310	573,310	0,000	3,631	24,00
Итого	60,9	51,8	17170,410	17170,410	0,000	155,796	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **155,796** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: