



19.02.2026 — 20.03.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Чкалова д. 18. Отопление
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC186
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	66,5	55,1	450,220	463,862	-13,642	0,59	0,49	5,103	-	5,103	24,00
20.02.2026	66,3	54,9	438,682	451,584	-12,901	0,59	0,50	5,020	-	5,020	24,00
21.02.2026	69,7	55,4	363,541	373,085	-9,545	0,57	0,52	5,216	-	5,216	24,00
22.02.2026	69,8	55,3	361,033	370,434	-9,401	0,57	0,52	5,239	-	5,239	24,00
23.02.2026	69,5	54,6	350,870	359,777	-8,906	0,57	0,52	5,224	-	5,224	24,00
24.02.2026	65,8	53,7	411,945	423,428	-11,483	0,58	0,50	4,895	-	4,895	24,00
25.02.2026	64,4	53,5	440,021	452,634	-12,613	0,59	0,50	4,815	-	4,815	24,00
26.02.2026	64,5	53,8	445,797	458,520	-12,723	0,59	0,50	4,768	-	4,768	24,00
27.02.2026	61,6	51,2	414,380	424,977	-10,597	0,61	0,53	4,331	-	4,331	24,00
28.02.2026	59,5	49,2	395,674	405,479	-9,805	0,62	0,55	4,041	-	4,041	24,00
01.03.2026	59,6	49,4	395,713	405,603	-9,890	0,62	0,55	4,023	-	4,023	24,00
02.03.2026	57,1	47,7	382,237	391,736	-9,499	0,61	0,55	3,612	-	3,612	24,00
03.03.2026	55,0	45,8	364,746	373,531	-8,785	0,60	0,54	3,362	-	3,362	24,00
04.03.2026	57,4	47,8	377,802	387,066	-9,264	0,60	0,53	3,637	-	3,637	24,00
05.03.2026	60,4	50,0	394,574	404,617	-10,044	0,59	0,52	4,111	-	4,111	24,00
06.03.2026	61,9	51,5	409,154	419,991	-10,837	0,58	0,50	4,254	-	4,254	24,00
07.03.2026	61,9	50,6	381,325	391,210	-9,886	0,58	0,51	4,193	-	4,193	24,00
08.03.2026	69,3	56,2	404,435	415,274	-10,839	0,60	0,52	5,241	-	5,241	24,00
09.03.2026	75,5	58,7	362,409	371,450	-9,041	0,58	0,52	6,069	-	6,069	24,00
10.03.2026	75,8	58,7	358,688	367,647	-8,959	0,58	0,52	6,114	-	6,114	24,00
11.03.2026	69,6	56,3	408,345	419,567	-11,222	0,59	0,51	5,373	-	5,373	24,00
12.03.2026	64,4	53,4	420,106	431,863	-11,757	0,61	0,53	4,616	-	4,616	24,00
13.03.2026	57,9	48,3	383,298	393,255	-9,957	0,62	0,55	3,692	-	3,692	24,00
14.03.2026	55,0	45,9	365,520	374,689	-9,170	0,62	0,56	3,337	-	3,337	24,00
15.03.2026	55,3	46,1	365,272	374,503	-9,231	0,62	0,56	3,341	-	3,341	24,00
16.03.2026	56,2	46,9	373,311	382,833	-9,522	0,61	0,55	3,453	-	3,453	24,00
17.03.2026	57,6	48,2	381,774	391,656	-9,882	0,58	0,52	3,560	-	3,560	24,00
18.03.2026	52,9	44,4	340,993	349,305	-8,311	0,57	0,52	2,919	-	2,919	24,00
19.03.2026	50,1	41,6	299,789	306,664	-6,876	0,56	0,53	2,564	-	2,564	24,00
20.03.2026	50,1	41,5	299,792	306,729	-6,936	0,57	0,54	2,554	-	2,554	24,00
Итого	62,0	50,8	11541,446	11842,971	-301,525	0,59	0,52	128,681	-	128,681	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	554914,750	564718,438	-	62391,45
21.03.2026 00:00	566456,188	576561,375	-	63111,45
	11541,438	11842,938	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

128,681 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.03.2026 16:06:29