



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА512

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,7	57,8	360,004	359,978	0,026	7,0	5,0	-	-	2,836	24,00
20.02.2026	64,9	57,3	359,847	359,795	0,052	7,0	5,0	-	-	2,766	24,00
21.02.2026	63,0	55,8	362,030	361,966	0,064	7,0	5,0	-	-	2,610	24,00
22.02.2026	63,4	56,2	361,650	361,600	0,050	7,0	5,0	-	-	2,612	24,00
23.02.2026	63,4	56,0	362,606	362,569	0,037	7,0	5,0	-	-	2,677	24,00
24.02.2026	64,1	56,6	361,386	361,325	0,061	7,0	5,0	-	-	2,700	24,00
25.02.2026	64,1	56,7	361,155	361,095	0,060	7,0	5,0	-	-	2,648	24,00
26.02.2026	62,3	55,2	362,112	362,081	0,031	7,0	5,0	-	-	2,544	24,00
27.02.2026	60,4	53,8	362,502	362,456	0,046	7,0	5,0	-	-	2,397	24,00
28.02.2026	58,0	51,8	363,380	363,389	-0,009	7,0	5,0	-	-	2,226	24,00
01.03.2026	57,6	51,6	362,548	362,520	0,028	7,0	5,0	-	-	2,182	24,00
02.03.2026	55,7	50,1	362,826	362,794	0,032	7,0	5,0	-	-	2,041	24,00
03.03.2026	54,6	49,3	362,826	362,808	0,018	7,0	5,0	-	-	1,941	24,00
04.03.2026	56,8	51,1	362,487	362,420	0,067	7,0	5,0	-	-	2,060	24,00
05.03.2026	60,4	54,1	361,406	361,313	0,093	7,0	5,0	-	-	2,283	24,00
06.03.2026	61,6	55,2	361,236	361,092	0,144	7,0	5,0	-	-	2,333	24,00
07.03.2026	57,6	51,7	353,596	353,529	0,067	7,0	5,0	-	-	2,072	24,00
08.03.2026	69,4	60,9	349,274	349,235	0,039	7,0	5,0	-	-	2,989	24,00
09.03.2026	73,9	64,2	350,784	350,758	0,027	7,0	5,0	-	-	3,387	24,00
10.03.2026	73,5	63,9	351,759	351,678	0,081	7,0	5,0	-	-	3,363	24,00
11.03.2026	69,9	61,3	351,570	351,503	0,067	7,0	5,0	-	-	3,016	24,00
12.03.2026	62,5	55,6	352,742	352,694	0,049	7,0	5,0	-	-	2,431	24,00
13.03.2026	57,5	51,7	352,885	352,902	-0,016	7,0	5,0	-	-	2,026	24,00
14.03.2026	55,0	49,6	353,855	353,893	-0,038	7,0	5,0	-	-	1,911	24,00
15.03.2026	55,1	49,6	353,425	353,442	-0,017	7,0	5,0	-	-	1,922	24,00
16.03.2026	54,8	49,4	353,455	353,469	-0,014	7,0	5,0	-	-	1,874	24,00
17.03.2026	55,0	49,8	353,062	353,047	0,015	7,0	5,0	-	-	1,854	24,00
18.03.2026	53,5	48,6	352,991	352,969	0,022	7,0	5,0	-	-	1,714	24,00
19.03.2026	51,7	47,1	353,466	353,446	0,020	7,0	5,0	-	-	1,614	24,00
20.03.2026	52,0	47,5	353,600	353,558	0,042	7,0	5,0	-	-	1,616	24,00
Итого	60,6	54,0	10726,466	10725,320	1,146	7,0	5,0	-	-	70,645	720,00

Всего к оплате

Qп = **70,645** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **1,146** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 16:15:53 1