



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ237

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	71,2	53,3	40,083	40,005	0,078	7,0	5,0	-	-	0,717	24,00
20.02.2026	70,4	52,2	41,876	41,795	0,081	7,0	5,0	-	-	0,762	24,00
21.02.2026	69,4	52,1	41,552	41,471	0,081	7,0	5,0	-	-	0,719	24,00
22.02.2026	69,6	52,3	42,250	42,168	0,082	7,0	5,0	-	-	0,731	24,00
23.02.2026	69,3	51,8	41,351	41,271	0,080	7,0	5,0	-	-	0,724	24,00
24.02.2026	69,6	51,6	40,689	40,610	0,079	7,0	5,0	-	-	0,732	24,00
25.02.2026	69,7	52,2	42,252	42,170	0,082	7,0	5,0	-	-	0,739	24,00
26.02.2026	69,2	52,9	45,381	45,293	0,088	7,0	5,0	-	-	0,740	24,00
27.02.2026	69,3	52,3	43,250	43,166	0,084	7,0	5,0	-	-	0,735	24,00
28.02.2026	68,9	52,4	44,672	44,585	0,087	7,0	5,0	-	-	0,737	24,00
01.03.2026	69,0	52,7	44,159	44,073	0,086	7,0	5,0	-	-	0,720	24,00
02.03.2026	67,7	52,1	39,554	39,477	0,077	7,0	5,0	-	-	0,617	24,00
03.03.2026	68,0	52,5	38,878	38,803	0,075	7,0	5,0	-	-	0,603	24,00
04.03.2026	68,8	53,2	39,251	39,175	0,076	7,0	5,0	-	-	0,612	24,00
05.03.2026	69,3	52,8	37,401	37,328	0,073	7,0	5,0	-	-	0,617	24,00
06.03.2026	69,0	52,9	38,792	38,717	0,075	7,0	5,0	-	-	0,625	24,00
07.03.2026	68,0	53,2	42,765	42,682	0,083	7,0	5,0	-	-	0,633	24,00
08.03.2026	73,1	56,1	44,880	44,793	0,087	7,0	5,0	-	-	0,763	24,00
09.03.2026	75,3	57,3	48,047	47,954	0,093	7,0	5,0	-	-	0,865	24,00
10.03.2026	75,6	57,2	48,330	48,236	0,094	7,0	5,0	-	-	0,889	24,00
11.03.2026	73,0	56,3	48,326	48,232	0,094	7,0	5,0	-	-	0,807	24,00
12.03.2026	70,6	54,0	43,009	42,926	0,083	7,0	5,0	-	-	0,714	24,00
13.03.2026	68,9	54,0	41,878	41,797	0,081	7,0	5,0	-	-	0,624	24,00
14.03.2026	68,2	53,6	41,024	40,944	0,080	7,0	5,0	-	-	0,599	24,00
15.03.2026	68,5	54,2	37,501	37,428	0,073	7,0	5,0	-	-	0,536	24,00
16.03.2026	68,3	54,7	32,981	32,917	0,064	7,0	5,0	-	-	0,449	20,83
17.03.2026	68,4	55,6	41,708	41,627	0,081	7,0	5,0	-	-	0,534	24,00
18.03.2026	66,7	55,2	41,187	41,107	0,080	7,0	5,0	-	-	0,474	24,00
19.03.2026	66,7	54,7	37,246	37,174	0,072	7,0	5,0	-	-	0,447	24,00
20.03.2026	66,3	55,3	38,504	38,429	0,075	7,0	5,0	-	-	0,424	24,00
Итого	69,5	53,7	1248,775	1246,356	2,419	7,0	5,0	-	-	19,887	716,83

Всего к оплате

Qп = 19,887 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 2,419 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 16:21:49 1