

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/26г.-20/03/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Королева 15
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2935 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
19/02/26	66.62	52.23	181.49	361.81	-180.32	16.24	16.93	2.607	0.0000	24	0	
20/02/26	65.05	51.40	182.32	511.44	-329.12	16.27	16.95	2.498	0.0000	24	0	
21/02/26	62.35	49.20	179.01	525.24	-346.23	16.25	16.92	2.346	0.0000	24	0	
22/02/26	62.29	49.11	178.36	614.32	-435.96	16.24	16.91	2.343	0.0000	24	0	
23/02/26	61.69	48.47	177.53	735.91	-558.38	16.22	16.89	2.344	0.0000	24	0	
24/02/26	63.62	49.57	176.11	628.21	-452.10	16.24	16.91	2.465	0.0000	24	0	
25/02/26	63.95	49.82	180.05	267.54	-87.49	12.02	12.56	2.517	0.0000	24	0	*
26/02/26	63.32	49.98	188.97	0.00	188.97	8.79	9.23	2.518	0.0000	24	0	*
27/02/26	61.87	49.08	190.11	0.00	190.11	8.79	9.23	2.410	0.0000	24	0	*
28/02/26	60.17	48.50	200.54	0.00	200.54	8.79	9.23	2.337	0.0000	24	0	*
01/03/26	60.37	48.80	200.56	0.00	200.56	8.79	9.23	2.316	0.0000	24	0	*
02/03/26	57.21	46.61	193.98	0.00	193.98	8.79	9.23	2.037	0.0000	24	0	*
03/03/26	54.75	44.62	189.98	86.21	103.77	8.79	9.23	1.852	0.0000	24	0	*
04/03/26	55.08	45.41	199.01	197.20	1.81	8.79	9.23	1.919	0.0000	24	0	
05/03/26	60.40	48.66	192.35	190.60	1.75	8.79	9.23	2.253	0.0000	24	0	
06/03/26	62.93	50.06	182.19	180.52	1.67	8.79	9.23	2.339	0.0000	24	0	
07/03/26	62.94	49.29	167.45	165.95	1.50	8.79	9.23	2.280	0.0000	24	0	
08/03/26	69.67	53.11	163.99	162.38	1.61	8.79	9.23	2.711	0.0000	24	0	
09/03/26	75.31	53.75	136.37	134.95	1.42	8.79	9.23	2.937	0.0000	24	0	
10/03/26	75.56	53.40	134.85	133.52	1.33	8.79	9.23	2.986	0.0000	24	0	
11/03/26	69.56	52.32	163.39	161.80	1.59	8.79	9.23	2.812	0.0000	24	0	
12/03/26	63.27	50.63	197.40	195.55	1.85	8.79	9.23	2.488	0.0000	24	0	
13/03/26	56.90	46.81	204.80	202.98	1.82	8.79	9.23	2.064	0.0000	24	0	
14/03/26	55.28	45.88	210.30	208.40	1.90	8.79	9.23	1.974	0.0000	24	0	
15/03/26	55.59	46.24	210.23	208.33	1.90	8.79	9.23	1.962	0.0000	24	0	
16/03/26	56.11	45.92	186.52	184.88	1.64	8.79	9.23	1.895	0.0000	24	0	
17/03/26	57.43	46.84	183.78	182.13	1.65	8.79	9.23	1.939	0.0000	24	0	
18/03/26	53.25	43.97	175.39	173.85	1.54	8.79	9.23	1.625	0.0000	24	0	
19/03/26	52.02	42.99	177.39	175.87	1.52	8.79	9.23	1.595	0.0000	24	0	
20/03/26	54.33	44.92	184.62	183.13	1.49	8.79	9.23	1.731	0.0000	24	0	
Итого:			5489.04	6772.72	-1283.6			68.100	0.0000	720	0	
Средние:	61.29	48.58				10.38	10.87					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4512ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____