

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/26г.-20/03/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак. Королева 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: Вкт-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	BOC	HC
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
19/02/26	66.43	52.99	212.34	210.08	2.26	6.08	5.84	2.853	0.0000	24	0	
20/02/26	64.84	52.07	212.93	210.59	2.34	6.12	5.87	2.717	0.0000	24	0	
21/02/26	62.13	49.91	209.57	207.84	1.73	6.07	5.84	2.558	0.0000	24	0	
22/02/26	62.07	49.88	207.84	207.61	0.23	6.06	5.83	2.530	0.0000	24	0	
23/02/26	61.48	49.20	208.06	207.25	0.81	6.04	5.81	2.553	0.0000	24	0	
24/02/26	63.47	50.53	208.63	207.25	1.38	6.05	5.82	2.700	0.0000	24	0	
25/02/26	63.86	50.90	207.83	205.83	2.00	6.05	5.82	2.691	0.0000	24	0	
26/02/26	63.12	50.54	209.06	206.91	2.15	6.06	5.83	2.628	0.0000	24	0	
27/02/26	61.83	49.70	208.97	207.05	1.92	6.00	5.77	2.534	0.0000	24	0	
28/02/26	59.94	48.44	209.95	207.85	2.10	6.02	5.78	2.412	0.0000	24	0	
01/03/26	60.14	48.70	209.54	207.59	1.95	6.01	5.78	2.395	0.0000	24	0	
02/03/26	57.09	46.84	207.86	206.27	1.59	5.85	5.62	2.126	0.0000	24	0	
03/03/26	54.49	45.10	207.72	206.21	1.51	5.74	5.50	1.946	0.0000	24	0	
04/03/26	54.70	45.16	209.51	207.58	1.93	5.80	5.56	1.995	0.0000	24	0	
05/03/26	60.35	48.97	206.57	205.55	1.02	5.89	5.66	2.349	0.0000	24	0	
06/03/26	62.78	50.66	203.27	202.57	0.70	5.89	5.67	2.460	0.0000	24	0	
07/03/26	62.79	50.42	200.22	198.99	1.23	5.93	5.72	2.476	0.0000	24	0	
08/03/26	69.80	54.87	198.05	197.01	1.04	6.11	5.90	2.955	0.0000	24	0	
09/03/26	75.07	57.68	191.79	190.54	1.25	5.99	5.79	3.336	0.0000	24	0	
10/03/26	75.34	57.55	191.63	190.15	1.48	5.97	5.77	3.409	0.0000	24	0	
11/03/26	69.73	54.17	197.30	195.83	1.47	6.03	5.82	3.064	0.0000	24	0	
12/03/26	63.21	50.60	206.05	204.01	2.04	5.93	5.71	2.593	0.0000	24	0	
13/03/26	56.67	46.40	207.54	205.84	1.70	5.62	5.39	2.129	0.0000	24	0	
14/03/26	55.01	45.29	206.94	205.16	1.78	5.47	5.25	2.011	0.0000	24	0	
15/03/26	55.34	45.71	206.50	204.82	1.68	5.47	5.25	1.988	0.0000	24	0	
16/03/26	56.18	46.20	201.01	199.64	1.37	4.85	4.65	2.002	0.0000	24	0	
17/03/26	57.36	47.06	197.70	196.22	1.48	4.24	4.04	2.033	0.0000	24	0	
18/03/26	52.93	44.16	194.48	192.66	1.82	3.83	3.65	1.701	0.0000	24	0	
19/03/26	51.75	43.21	194.20	192.71	1.49	3.95	3.76	1.656	0.0000	24	0	
20/03/26	54.11	44.91	195.07	193.09	1.98	4.40	4.21	1.791	0.0000	24	0	
Итого:			6128.13	6080.70	47.43			72.591	0.0000	720	0	
Средние:	61.13	49.26				5.65	5.43					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6889ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации