

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/26г.-20/03/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак Королева 9а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
19/02/26	65.02	54.81	292.05	293.61	-1.56	5.76	5.58	2.979	0.0000	24	0	
20/02/26	65.17	55.01	288.26	289.76	-1.50	5.79	5.62	2.926	0.0000	24	0	
21/02/26	63.73	53.68	279.13	280.56	-1.43	5.77	5.62	2.803	0.0000	24	0	
22/02/26	63.77	53.64	277.12	278.56	-1.44	5.77	5.61	2.806	0.0000	24	0	
23/02/26	63.24	52.97	275.63	277.15	-1.52	5.75	5.60	2.829	0.0000	24	0	
24/02/26	64.61	53.99	275.45	276.99	-1.54	5.77	5.61	2.923	0.0000	24	0	
25/02/26	65.06	54.55	278.25	279.79	-1.54	5.78	5.62	2.919	0.0000	24	0	
26/02/26	64.35	54.37	284.53	285.98	-1.45	5.79	5.62	2.836	0.0000	24	0	
27/02/26	61.99	52.90	293.27	294.61	-1.34	5.91	5.73	2.667	0.0000	24	0	
28/02/26	59.53	51.44	313.91	315.21	-1.30	5.95	5.75	2.537	0.0000	24	0	
01/03/26	59.78	51.71	312.36	313.66	-1.30	5.96	5.76	2.518	0.0000	24	0	
02/03/26	55.56	48.45	299.96	300.93	-0.97	5.93	5.75	2.128	0.0000	24	0	
03/03/26	56.13	48.82	300.25	301.33	-1.08	5.75	5.57	2.194	0.0000	24	0	
04/03/26	56.95	49.53	300.56	301.59	-1.03	5.78	5.60	2.228	0.0000	24	0	
05/03/26	58.95	50.37	281.89	283.10	-1.21	5.72	5.57	2.415	0.0000	24	0	
06/03/26	61.81	52.13	261.34	262.63	-1.29	5.73	5.60	2.528	0.0000	24	0	
07/03/26	63.05	52.42	243.28	244.60	-1.32	5.79	5.67	2.581	0.0000	24	0	
08/03/26	69.77	57.23	247.77	249.44	-1.67	5.92	5.80	3.103	0.0000	24	0	
09/03/26	75.12	59.16	213.71	215.63	-1.92	5.85	5.75	3.412	0.0000	24	0	
10/03/26	75.37	59.48	211.48	213.41	-1.93	5.83	5.74	3.362	0.0000	24	0	
11/03/26	68.90	56.08	246.66	248.37	-1.71	5.85	5.73	3.161	0.0000	24	0	
12/03/26	62.32	51.73	243.44	244.78	-1.34	6.17	6.05	2.574	0.0000	24	0	
13/03/26	57.04	48.36	256.96	258.03	-1.07	6.20	6.07	2.225	0.0000	24	0	
14/03/26	54.91	47.70	295.26	296.29	-1.03	6.08	5.91	2.124	0.0000	24	0	
15/03/26	55.18	47.95	294.68	295.77	-1.09	6.08	5.91	2.126	0.0000	24	0	
16/03/26	55.21	48.12	296.37	297.33	-0.96	5.92	5.74	2.099	0.0000	24	0	
17/03/26	54.17	47.39	291.47	292.41	-0.94	5.69	5.52	1.972	0.0000	24	0	
18/03/26	50.99	44.87	284.22	285.01	-0.79	5.54	5.38	1.735	0.0000	24	0	
19/03/26	49.37	43.49	280.06	280.81	-0.75	5.48	5.33	1.641	0.0000	24	0	
20/03/26	49.90	43.99	281.15	281.87	-0.72	5.52	5.36	1.658	0.0000	24	0	
Итого:			8300.47	8339.21	-38.74			76.009	0.0000	720	0	
Средние:	60.89	51.54				5.82	5.67					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16129ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____