

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/26г.-20/03/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, ул. Ленина 16
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168996 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0D8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
19/02/26	65.68	57.19	322.39	322.39	0.00	6.38	5.94	2.736	0.0000	24	0	*
20/02/26	64.61	56.41	321.30	321.30	0.00	6.37	5.94	2.638	0.0000	24	0	*
21/02/26	63.09	55.25	325.00	325.00	0.00	6.41	5.96	2.547	0.0000	24	0	*
22/02/26	63.36	55.48	325.00	325.00	0.00	6.41	5.97	2.561	0.0000	24	0	*
23/02/26	63.39	55.40	325.10	325.10	0.00	6.41	5.96	2.600	0.0000	24	0	*
24/02/26	64.10	55.92	325.08	325.08	0.00	6.40	5.95	2.656	0.0000	24	0	*
25/02/26	63.77	55.77	324.77	324.77	0.00	6.41	5.97	2.595	0.0000	24	0	*
26/02/26	62.49	54.77	325.00	325.00	0.00	6.42	5.98	2.513	0.0000	24	0	*
27/02/26	60.09	52.89	323.20	323.20	0.00	6.42	5.98	2.330	0.0000	24	0	*
28/02/26	57.96	51.10	323.44	323.44	0.00	6.41	5.97	2.216	0.0000	24	0	*
01/03/26	57.67	50.92	323.46	323.46	0.00	6.39	5.95	2.181	0.0000	24	0	*
02/03/26	55.50	49.39	323.64	323.64	0.00	6.41	5.97	1.980	0.0000	24	0	*
03/03/26	54.84	48.78	323.68	323.68	0.00	6.42	5.98	1.964	0.0000	24	0	*
04/03/26	57.02	50.55	323.27	323.27	0.00	6.43	5.99	2.092	0.0000	24	0	*
05/03/26	60.66	53.42	322.77	322.77	0.00	6.44	6.00	2.337	0.0000	24	0	*
06/03/26	61.69	54.38	322.67	322.67	0.00	6.45	6.01	2.358	0.0000	24	0	*
07/03/26	57.87	51.05	310.90	310.90	0.00	6.26	5.86	2.119	0.0000	24	0	*
08/03/26	70.15	60.57	311.41	311.41	0.00	6.30	5.90	2.988	0.0000	24	0	*
09/03/26	73.92	63.44	314.04	314.04	0.00	6.34	5.93	3.298	0.0000	24	0	*
10/03/26	73.50	63.01	314.09	314.09	0.00	6.31	5.90	3.294	0.0000	24	0	*
11/03/26	69.45	60.05	314.63	314.63	0.00	6.32	5.90	2.958	0.0000	24	0	*
12/03/26	62.13	54.51	315.97	315.97	0.00	6.34	5.93	2.405	0.0000	24	0	*
13/03/26	57.20	50.70	317.79	317.79	0.00	6.36	5.93	2.066	0.0000	24	0	*
14/03/26	55.04	49.03	318.01	318.01	0.00	6.37	5.95	1.913	0.0000	24	0	*
15/03/26	55.14	49.12	318.07	318.07	0.00	6.35	5.92	1.912	0.0000	24	0	*
16/03/26	54.86	48.92	318.23	318.23	0.00	6.34	5.92	1.887	0.0000	24	0	*
17/03/26	55.15	49.24	318.56	318.56	0.00	6.36	5.93	1.879	0.0000	24	0	*
18/03/26	53.40	47.91	319.60	319.60	0.00	6.35	5.92	1.757	0.0000	24	0	*
19/03/26	51.84	46.51	312.54	312.54	0.00	6.35	5.94	1.663	0.0000	24	0	*
20/03/26	52.13	46.75	312.26	312.26	0.00	6.31	5.91	1.683	0.0000	24	0	*
Итого:			9595.87	9595.87	0.00			70.126	0.0000	720	0	
Средние:	60.59	53.28				6.37	5.94					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6870ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации