

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/26г.-20/03/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFACF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
19/02/26	65.65	54.23	296.26	298.09	-1.83	6.43	5.94	3.384	0.0000	24	0	
20/02/26	63.92	53.12	296.48	298.16	-1.68	6.42	5.92	3.200	0.0000	24	0	
21/02/26	63.47	52.80	296.90	298.49	-1.59	6.41	5.92	3.169	0.0000	24	0	
22/02/26	63.74	52.99	296.84	298.45	-1.61	6.40	5.90	3.194	0.0000	24	0	
23/02/26	63.48	52.69	296.71	298.39	-1.68	6.40	5.90	3.200	0.0000	24	0	
24/02/26	63.44	52.65	296.71	298.39	-1.68	6.49	5.99	3.200	0.0000	24	0	
25/02/26	63.57	52.74	296.48	298.14	-1.66	6.54	6.03	3.211	0.0000	24	0	
26/02/26	63.87	53.08	296.49	298.09	-1.60	6.54	6.03	3.197	0.0000	24	0	
27/02/26	61.31	51.39	296.93	298.39	-1.46	6.55	6.04	2.941	0.0000	24	0	
28/02/26	57.44	48.51	297.43	298.63	-1.20	6.56	6.04	2.655	0.0000	24	0	
01/03/26	58.25	49.23	297.30	298.70	-1.40	6.55	6.04	2.676	0.0000	24	0	
02/03/26	55.85	47.67	297.73	298.82	-1.09	6.55	6.03	2.433	0.0000	24	0	
03/03/26	55.29	47.29	297.85	298.85	-1.00	6.56	6.04	2.383	0.0000	24	0	
04/03/26	56.67	48.36	297.70	298.80	-1.10	6.56	6.04	2.473	0.0000	24	0	
05/03/26	60.72	51.15	297.47	298.84	-1.37	6.55	6.04	2.849	0.0000	24	0	
06/03/26	61.69	52.00	298.17	299.61	-1.44	6.55	6.04	2.888	0.0000	24	0	
07/03/26	63.20	52.96	297.00	298.60	-1.60	6.52	6.02	3.038	0.0000	24	0	
08/03/26	68.83	56.87	294.69	296.63	-1.94	6.51	6.03	3.524	0.0000	24	0	
09/03/26	73.62	60.04	293.70	295.87	-2.17	6.49	6.02	3.992	0.0000	24	0	
10/03/26	73.43	59.56	293.74	296.03	-2.29	6.49	6.02	4.077	0.0000	24	0	
11/03/26	69.64	57.27	294.66	296.59	-1.93	6.50	6.01	3.645	0.0000	24	0	
12/03/26	60.98	51.28	296.24	297.70	-1.46	6.52	6.01	2.871	0.0000	24	0	
13/03/26	56.78	48.29	296.59	297.83	-1.24	6.45	5.93	2.519	0.0000	24	0	
14/03/26	55.71	47.56	296.68	297.89	-1.21	6.41	5.89	2.418	0.0000	24	0	
15/03/26	55.95	47.80	296.69	297.83	-1.14	6.40	5.88	2.415	0.0000	24	0	
16/03/26	55.80	47.74	296.82	297.90	-1.08	6.40	5.88	2.392	0.0000	24	0	
17/03/26	56.14	48.12	297.14	298.10	-0.96	6.39	5.88	2.384	0.0000	24	0	
18/03/26	53.38	46.17	297.52	298.56	-1.04	6.40	5.88	2.146	0.0000	24	0	
19/03/26	51.49	44.72	297.86	298.71	-0.85	6.41	5.88	2.015	0.0000	24	0	
20/03/26	51.30	44.58	297.91	298.71	-0.80	6.41	5.88	2.000	0.0000	24	0	
Итого:			8900.69	8943.79	-43.10			86.489	0.0000	720	0	
Средние:	60.82	51.09				6.47	5.97					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16101ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____