

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/26г.-20/03/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182781 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ж0В62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/26	65.61	49.26	82.20	82.92	-0.72	6.74	5.57	1.344	24	0	
20/02/26	63.85	48.38	82.36	82.99	-0.63	6.72	5.55	1.273	24	0	
21/02/26	63.46	48.07	82.39	82.96	-0.57	6.72	5.55	1.266	24	0	
22/02/26	63.72	48.27	82.39	82.92	-0.53	6.71	5.54	1.274	24	0	
23/02/26	63.45	47.93	82.42	82.90	-0.48	6.71	5.53	1.279	24	0	
24/02/26	63.41	47.90	82.41	82.89	-0.48	6.80	5.62	1.277	24	0	
25/02/26	63.54	47.93	82.38	82.86	-0.48	6.84	5.67	1.287	24	0	
26/02/26	63.85	48.28	82.29	82.84	-0.55	6.84	5.67	1.278	24	0	
27/02/26	61.25	46.87	82.44	83.02	-0.58	6.85	5.67	1.182	24	0	
28/02/26	57.42	44.50	82.74	83.22	-0.48	6.85	5.67	1.072	24	0	
01/03/26	58.23	45.16	82.74	83.23	-0.49	6.85	5.67	1.084	24	0	
02/03/26	55.81	43.99	82.76	83.24	-0.48	6.85	5.67	0.975	24	0	
03/03/26	55.28	43.60	82.78	83.26	-0.48	6.85	5.67	0.967	24	0	
04/03/26	56.66	44.55	82.80	83.28	-0.48	6.85	5.67	1.003	24	0	
05/03/26	60.71	46.98	82.58	83.14	-0.56	6.85	5.67	1.136	24	0	
06/03/26	61.65	47.74	83.03	83.51	-0.48	6.86	5.67	1.156	24	0	
07/03/26	63.19	48.53	82.68	83.27	-0.59	6.84	5.65	1.212	24	0	
08/03/26	68.83	51.85	81.98	82.75	-0.77	6.84	5.66	1.393	24	0	
09/03/26	73.57	54.26	81.79	82.52	-0.73	6.82	5.66	1.578	24	0	
10/03/26	73.38	53.75	81.82	82.54	-0.72	6.82	5.65	1.605	24	0	
11/03/26	69.56	51.86	82.00	82.73	-0.73	6.82	5.65	1.451	24	0	
12/03/26	60.91	47.03	82.63	83.21	-0.58	6.82	5.64	1.146	24	0	
13/03/26	56.75	44.50	82.88	83.36	-0.48	6.74	5.56	1.014	24	0	
14/03/26	55.69	43.89	82.88	83.36	-0.48	6.70	5.52	0.983	24	0	
15/03/26	55.93	44.23	82.89	83.37	-0.48	6.69	5.51	0.971	24	0	
16/03/26	55.78	44.19	82.91	83.39	-0.48	6.69	5.51	0.960	24	0	
17/03/26	56.12	44.56	82.99	83.47	-0.48	6.69	5.51	0.960	24	0	
18/03/26	53.34	43.04	83.23	83.59	-0.36	6.69	5.50	0.859	24	0	
19/03/26	51.47	41.75	83.39	83.63	-0.24	6.69	5.51	0.808	24	0	
20/03/26	51.28	41.63	83.41	83.65	-0.24	6.70	5.51	0.803	24	0	
Итого:			2478.19	2494.02	-15.83			34.596	720	0	
Средние:	60.79	46.81				6.78	5.60				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16100ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____