

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 19.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель:
Адрес: Салават-Батыра 6
Договор:

Тип прибора: ТСРВ-024М
Номер прибора: 105645

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Теплоснабжение								ГВС								ХВС	
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	T3, °C	V3, м3	T4, °C	V4, м3	ΔT, °C	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	Vхв, м3	Нараб., ч
19.02.26	70,56	56,40	14,16	284,304	0,000	284,304	4,022	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
20.02.26	65,45	54,33	11,12	239,759	0,000	239,737	3,484	20,75	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	20,75	0,000	-
21.02.26	68,86	55,05	13,81	282,458	0,000	282,458	3,896	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
22.02.26	68,95	55,27	13,68	282,248	0,000	282,248	3,857	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
23.02.26	68,63	54,86	13,77	281,990	0,000	281,990	3,882	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
24.02.26	68,94	55,10	13,84	282,760	0,000	282,760	3,911	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
25.02.26	69,08	55,30	13,78	282,964	0,000	282,964	3,897	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
26.02.26	68,56	55,07	13,49	283,558	0,000	283,558	3,821	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
27.02.26	68,63	55,44	13,19	294,806	0,000	294,806	3,882	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
28.02.26	68,25	55,14	13,11	290,062	0,000	290,062	3,801	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
01.03.26	68,30	55,39	12,91	290,305	0,000	290,305	3,745	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
02.03.26	67,07	54,90	12,17	292,240	0,000	292,240	3,552	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
03.03.26	67,49	55,17	12,32	289,157	0,000	289,157	3,559	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
04.03.26	68,10	55,67	12,43	289,054	0,000	289,054	3,592	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
05.03.26	68,68	56,23	12,45	302,805	0,000	302,805	3,750	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
06.03.26	68,39	56,34	12,05	306,282	0,000	306,282	3,688	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
07.03.26	67,56	55,06	12,50	295,970	0,000	293,888	3,637	23,83	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	23,83	0,000	-
08.03.26	72,42	58,87	13,55	307,411	0,000	307,411	4,164	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
09.03.26	74,55	59,81	14,74	303,967	0,000	303,967	4,479	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
10.03.26	74,83	59,76	15,07	303,606	0,000	303,606	4,574	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
11.03.26	72,15	58,04	14,11	304,506	0,000	304,506	4,296	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
12.03.26	69,94	56,96	12,98	309,294	0,000	309,294	4,011	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
13.03.26	68,29	56,17	12,12	314,092	0,000	314,092	3,802	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
14.03.26	67,65	55,94	11,71	317,197	0,000	317,197	3,714	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
15.03.26	67,87	56,28	11,59	316,937	0,000	316,937	3,671	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
16.03.26	67,62	56,29	11,33	321,949	0,000	321,949	3,644	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
17.03.26	67,62	56,67	10,95	329,252	0,000	329,252	3,602	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
18.03.26	66,01	55,77	10,24	334,261	0,000	334,261	3,421	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
19.03.26	66,04	55,89	10,15	336,166	0,000	336,166	3,406	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
20.03.26	65,67	55,73	9,94	337,314	0,000	337,314	3,350	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
Итого	68,74	56,10	12,64	9006,676	0,000	9004,572	114,111	716,58	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	716,58	0,000	-

Показания счетчиков:

Теплоснабжение					ГВС				ХВС
Дата съема	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	V3, м3	V4, м3	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Vхв, м3
20.03.26	-	-	42523,928	554,095	-	-	-	0,000	-
18.02.26	-	-	33519,356	439,984	-	-	-	0,000	-
	-	-		-		-	-	-	-

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: