

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/26г.-20/03/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Свердлова 28
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7AB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/26	65.24	52.79	202.08	196.90	5.18	5.60	5.60	2.514	24	0	*
20/02/26	64.10	52.21	227.61	222.08	5.53	5.60	5.60	2.704	24	0	*
21/02/26	62.68	52.12	251.64	246.52	5.12	5.60	5.60	2.653	24	0	*
22/02/26	62.96	52.27	251.27	245.55	5.72	5.60	5.60	2.684	24	0	*
23/02/26	62.98	52.13	250.58	245.52	5.06	5.60	5.60	2.716	24	0	*
24/02/26	63.68	52.66	359.10	354.76	4.34	5.82	5.58	3.953	24	0	*
25/02/26	63.38	52.47	249.40	245.04	4.36	6.22	5.56	2.720	24	0	
26/02/26	62.07	51.49	249.03	244.48	4.55	6.24	5.57	2.637	24	0	
27/02/26	59.69	49.89	248.08	243.63	4.45	6.25	5.57	2.433	24	0	
28/02/26	57.51	48.28	247.66	244.16	3.50	6.25	5.57	2.281	24	0	
01/03/26	57.21	48.15	247.13	244.12	3.01	6.24	5.55	2.239	24	0	
02/03/26	55.08	46.79	246.71	243.29	3.42	6.27	5.57	2.041	24	0	
03/03/26	54.39	46.25	246.34	242.64	3.70	6.29	5.58	2.008	24	0	
04/03/26	56.55	47.80	245.44	241.68	3.76	6.30	5.58	2.149	24	0	
05/03/26	60.17	50.26	244.45	240.75	3.70	6.31	5.58	2.422	24	0	
06/03/26	61.21	51.10	243.46	240.00	3.46	6.33	5.59	2.460	24	0	
07/03/26	57.35	48.13	239.78	235.06	4.72	6.10	5.50	2.211	24	0	
08/03/26	69.58	56.85	243.90	237.89	6.01	6.08	5.52	3.105	24	0	
09/03/26	73.37	59.41	246.18	240.14	6.04	6.12	5.54	3.433	24	0	
10/03/26	72.94	58.90	245.79	240.12	5.67	6.09	5.51	3.455	24	0	
11/03/26	68.97	56.40	246.06	240.15	5.91	6.11	5.52	3.092	24	0	
12/03/26	61.69	51.46	246.52	240.82	5.70	6.14	5.55	2.520	24	0	
13/03/26	56.78	48.06	247.37	241.92	5.45	6.16	5.56	2.158	24	0	
14/03/26	54.61	46.49	247.41	241.60	5.81	6.18	5.58	2.007	24	0	
15/03/26	54.70	46.59	247.30	241.47	5.83	6.16	5.55	2.006	24	0	
16/03/26	54.41	46.43	247.43	241.71	5.72	6.15	5.55	1.976	24	0	
17/03/26	54.72	46.71	222.27	217.58	4.69	6.12	5.56	1.779	24	0	*
18/03/26	52.96	45.50	247.37	241.94	5.43	6.16	5.55	1.843	24	0	
19/03/26	51.41	44.27	247.08	241.55	5.53	6.17	5.56	1.763	24	0	
20/03/26	51.70	44.48	245.52	240.01	5.51	6.13	5.52	1.773	24	0	
Итого:			7429.96	7283.08	146.88			73.735	720	0	
Средние:	60.13	50.21				6.07	5.56				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1422ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____