



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: Союз управляющих домами

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 38

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 178897

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,2	51,9	159,771	159,771	0,000	7,1	6,3	-	-	2,122	24,00
20.02.2026	64,2	51,2	158,256	158,256	0,000	7,1	6,3	-	-	2,054	24,00
21.02.2026	62,6	50,3	160,363	160,363	0,000	7,1	6,3	-	-	1,972	24,00
22.02.2026	62,9	50,5	160,375	160,375	0,000	7,1	6,3	-	-	1,996	24,00
23.02.2026	62,9	50,3	160,408	160,408	0,000	7,1	6,3	-	-	2,021	24,00
24.02.2026	63,6	50,8	160,409	160,409	0,000	7,1	6,3	-	-	2,058	24,00
25.02.2026	63,4	50,7	160,303	160,303	0,000	7,1	6,3	-	-	2,031	24,00
26.02.2026	62,0	49,8	160,486	160,486	0,000	7,1	6,4	-	-	1,947	24,00
27.02.2026	59,7	48,5	160,145	160,145	0,000	7,1	6,4	-	-	1,804	24,00
28.02.2026	57,5	46,9	160,312	160,312	0,000	7,1	6,3	-	-	1,697	24,00
01.03.2026	57,2	46,7	160,280	160,280	0,000	7,1	6,3	-	-	1,675	24,00
02.03.2026	55,1	45,5	160,558	160,017	0,541	7,1	6,3	-	-	1,540	24,00
03.03.2026	54,3	45,0	160,875	160,875	0,000	7,1	6,4	-	-	1,500	24,00
04.03.2026	56,5	46,5	160,914	160,914	0,000	7,2	6,4	-	-	1,605	24,00
05.03.2026	60,1	48,8	160,748	160,748	0,000	7,2	6,4	-	-	1,807	24,00
06.03.2026	61,2	49,7	160,781	160,781	0,000	7,2	6,4	-	-	1,845	24,00
07.03.2026	57,3	46,6	154,673	154,673	0,000	7,0	6,2	-	-	1,653	24,00
08.03.2026	69,3	54,5	155,485	155,485	0,000	7,0	6,3	-	-	2,317	24,00
09.03.2026	73,3	57,0	156,694	156,694	0,000	7,0	6,3	-	-	2,554	24,00
10.03.2026	72,9	56,5	156,953	156,953	0,000	7,0	6,3	-	-	2,567	24,00
11.03.2026	69,0	54,2	156,929	156,929	0,000	7,0	6,3	-	-	2,321	24,00
12.03.2026	61,7	49,7	156,614	156,614	0,000	7,0	6,3	-	-	1,891	24,00
13.03.2026	56,8	46,5	157,269	156,990	0,279	7,1	6,3	-	-	1,625	24,00
14.03.2026	54,6	45,0	157,214	157,214	0,000	7,1	6,3	-	-	1,510	24,00
15.03.2026	54,7	45,2	157,239	157,239	0,000	7,1	6,3	-	-	1,490	24,00
16.03.2026	54,3	45,1	158,018	158,018	0,000	7,1	6,3	-	-	1,467	24,00
17.03.2026	54,6	45,4	159,905	159,596	0,309	7,1	6,3	-	-	1,470	24,00
18.03.2026	53,0	44,5	160,177	160,177	0,000	7,1	6,3	-	-	1,366	24,00
19.03.2026	51,3	43,3	160,411	160,126	0,285	7,1	6,3	-	-	1,290	24,00
20.03.2026	51,7	43,5	160,410	160,137	0,273	7,0	6,3	-	-	1,307	24,00
Итого	60,1	48,7	4772,975	4771,288	1,687	7,1	6,3	-	-	54,503	720,00

Всего к оплате

Q_п = **54,503** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **1,687** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 23.03.2026 15:55:32 134