



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: Союз управляющих домами
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 59

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12917100 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
19.02.2026	69,5	49,2	26,409	0,527	24,00
20.02.2026	68,5	48,8	26,559	0,511	24,00
21.02.2026	67,9	48,3	26,093	0,500	24,00
22.02.2026	67,8	48,1	25,998	0,503	24,00
23.02.2026	67,6	47,7	25,929	0,504	24,00
24.02.2026	67,9	47,9	26,052	0,511	24,00
25.02.2026	68,0	48,0	26,165	0,511	24,00
26.02.2026	67,5	47,9	26,287	0,503	24,00
27.02.2026	67,7	48,8	27,799	0,513	24,00
28.02.2026	67,4	49,4	28,762	0,508	24,00
01.03.2026	67,4	49,8	28,823	0,498	24,00
02.03.2026	66,1	49,1	28,473	0,475	24,00
03.03.2026	66,6	47,6	25,144	0,460	24,00
04.03.2026	66,6	43,5	18,668	0,423	24,00
05.03.2026	67,0	42,9	18,002	0,426	24,00
06.03.2026	66,8	42,7	17,757	0,419	24,00
07.03.2026	66,0	41,9	17,619	0,416	24,00
08.03.2026	70,8	43,7	17,958	0,476	24,00
09.03.2026	72,6	42,4	17,159	0,505	24,00
10.03.2026	72,7	41,7	17,020	0,514	24,00
11.03.2026	70,0	41,4	17,359	0,485	24,00
12.03.2026	68,2	42,4	18,744	0,472	24,00
13.03.2026	66,7	43,1	19,727	0,456	24,00
14.03.2026	66,3	43,7	20,188	0,447	24,00
15.03.2026	66,5	44,3	20,268	0,441	24,00
16.03.2026	66,5	45,0	21,273	0,446	24,00
17.03.2026	66,5	46,5	23,068	0,451	24,00
18.03.2026	65,1	46,5	23,802	0,434	24,00
19.03.2026	65,1	46,5	23,663	0,433	24,00
20.03.2026	64,7	46,6	24,015	0,427	24,00
Итого	67,6	45,9	684,781	14,193	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2026 00:00	8060,257	105,510	5359,00
21.03.2026 00:00	8745,038	119,704	6079,00
	684,781	14,193	720,00

Всего потреблено Qп = **14,193** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: