



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 177200

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	64,7	58,2	460,870	460,870	0,000	6,2	6,0	-	-	2,970	24,00
20.02.2026	63,4	57,0	447,660	447,660	0,000	6,2	6,0	-	-	2,848	24,00
21.02.2026	62,8	56,4	434,910	434,910	0,000	6,2	6,0	-	-	2,788	24,00
22.02.2026	62,5	56,0	432,720	432,720	0,000	6,2	6,0	-	-	2,786	24,00
23.02.2026	62,5	56,0	431,160	431,160	0,000	6,2	6,0	-	-	2,798	24,00
24.02.2026	62,9	56,3	438,170	438,170	0,000	6,2	6,0	-	-	2,855	24,00
25.02.2026	63,0	56,6	441,430	441,430	0,000	6,2	6,0	-	-	2,847	24,00
26.02.2026	63,4	57,0	443,550	443,550	0,000	6,2	6,0	-	-	2,843	24,00
27.02.2026	60,7	55,1	482,250	482,250	0,000	6,2	6,0	-	-	2,674	24,00
28.02.2026	58,9	54,0	521,390	521,390	0,000	6,2	6,0	-	-	2,566	24,00
01.03.2026	58,9	54,0	520,830	520,830	0,000	6,2	6,0	-	-	2,529	24,00
02.03.2026	55,0	50,5	468,820	468,820	0,000	6,2	6,0	-	-	2,112	24,00
03.03.2026	53,1	48,7	458,380	458,380	0,000	6,2	6,0	-	-	2,029	24,00
04.03.2026	55,5	50,9	482,970	482,970	0,000	6,2	6,0	-	-	2,215	24,00
05.03.2026	57,4	52,7	509,470	509,470	0,000	6,2	6,0	-	-	2,414	24,00
06.03.2026	58,8	54,1	526,940	526,940	0,000	6,2	6,0	-	-	2,520	24,00
07.03.2026	62,0	56,4	493,290	493,290	0,000	6,2	6,0	-	-	2,787	24,00
08.03.2026	67,9	60,7	437,630	437,630	0,000	6,2	6,0	-	-	3,163	24,00
09.03.2026	70,0	61,2	380,870	380,870	0,000	6,2	6,0	-	-	3,339	24,00
10.03.2026	70,1	61,2	381,700	381,700	0,000	6,2	6,0	-	-	3,395	24,00
11.03.2026	68,9	60,6	393,580	393,580	0,000	6,2	6,0	-	-	3,269	24,00
12.03.2026	62,0	56,1	468,260	468,260	0,000	6,2	6,0	-	-	2,730	24,00
13.03.2026	55,9	51,3	474,690	474,690	0,000	6,2	6,0	-	-	2,188	24,00
14.03.2026	52,8	48,4	446,890	446,890	0,000	6,2	6,0	-	-	1,996	24,00
15.03.2026	53,0	48,5	446,200	446,200	0,000	6,2	6,0	-	-	1,988	24,00
16.03.2026	53,2	48,8	449,950	449,950	0,000	6,2	6,0	-	-	1,977	24,00
17.03.2026	53,3	48,9	451,180	451,180	0,000	6,2	6,0	-	-	1,952	24,00
18.03.2026	51,7	47,6	445,390	445,390	0,000	6,2	6,0	-	-	1,821	24,00
19.03.2026	51,4	47,3	438,150	438,150	0,000	6,2	6,0	-	-	1,810	24,00
20.03.2026	51,4	47,3	437,250	437,250	0,000	6,2	6,0	-	-	1,796	24,00
Итого	59,6	53,9	13646,550	13646,550	0,000	6,2	6,0	-	-	76,005	720,00

Всего к оплате

Qп = **76,005** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **0,000** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 19:51:28 1