



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 173058

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	64,3	58,0	145,270	142,350	2,920	5,5	5,9	-	-	0,922	24,00
20.02.2026	63,0	56,7	140,760	137,870	2,890	5,5	5,9	-	-	0,884	24,00
21.02.2026	62,4	56,0	135,880	133,050	2,830	5,5	5,9	-	-	0,858	24,00
22.02.2026	62,1	55,7	135,390	132,600	2,790	5,4	5,9	-	-	0,863	24,00
23.02.2026	62,1	55,7	135,400	132,600	2,800	5,4	5,9	-	-	0,861	24,00
24.02.2026	62,5	56,1	137,500	134,660	2,840	5,5	5,9	-	-	0,877	24,00
25.02.2026	62,6	56,3	138,530	135,700	2,830	5,6	6,0	-	-	0,877	24,00
26.02.2026	63,0	56,7	139,460	136,600	2,860	5,6	6,0	-	-	0,880	24,00
27.02.2026	60,3	54,9	152,180	149,180	3,000	5,6	5,9	-	-	0,820	24,00
28.02.2026	58,6	53,8	164,710	161,540	3,170	5,6	5,8	-	-	0,791	24,00
01.03.2026	58,6	53,9	164,620	161,420	3,200	5,6	5,8	-	-	0,775	24,00
02.03.2026	54,7	50,3	147,550	144,680	2,870	5,1	5,4	-	-	0,647	24,00
03.03.2026	52,8	48,5	145,020	142,230	2,790	4,9	5,3	-	-	0,624	24,00
04.03.2026	55,2	50,7	152,840	149,810	3,030	5,1	5,4	-	-	0,687	24,00
05.03.2026	57,1	52,5	161,400	158,270	3,130	5,5	5,8	-	-	0,740	24,00
06.03.2026	58,5	53,9	166,880	163,670	3,210	5,8	6,1	-	-	0,773	24,00
07.03.2026	61,7	56,1	155,800	152,670	3,130	5,8	6,1	-	-	0,863	24,00
08.03.2026	67,4	60,3	137,000	134,200	2,800	5,7	6,1	-	-	0,981	24,00
09.03.2026	69,5	60,8	119,120	116,630	2,490	5,5	6,0	-	-	1,033	24,00
10.03.2026	69,6	60,8	119,430	116,950	2,480	5,5	6,0	-	-	1,049	24,00
11.03.2026	68,4	60,2	122,860	120,350	2,510	5,6	6,1	-	-	1,012	24,00
12.03.2026	61,6	55,8	147,830	144,910	2,920	5,7	6,1	-	-	0,844	24,00
13.03.2026	55,6	51,1	149,530	146,660	2,870	5,4	5,7	-	-	0,669	24,00
14.03.2026	52,5	48,2	140,270	137,670	2,600	5,1	5,5	-	-	0,601	24,00
15.03.2026	52,7	48,4	140,050	137,450	2,600	5,1	5,6	-	-	0,597	24,00
16.03.2026	52,9	48,7	141,350	138,640	2,710	5,1	5,5	-	-	0,599	24,00
17.03.2026	53,0	48,8	142,070	139,240	2,830	5,1	5,5	-	-	0,585	24,00
18.03.2026	51,4	47,5	139,970	137,230	2,740	5,0	5,4	-	-	0,544	24,00
19.03.2026	51,2	47,2	138,470	135,750	2,720	5,0	5,4	-	-	0,542	24,00
20.03.2026	51,2	47,3	138,500	135,760	2,740	5,0	5,4	-	-	0,537	24,00
Итого	59,2	53,7	4295,640	4210,340	85,300	5,4	5,8	-	-	23,335	720,00

Всего к оплате

Q_п = 23,335 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 85,300 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 19:52:39 1