



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 16

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179171

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	65,0	56,5	826,080	824,980	1,100	4,7	4,1	-	-	7,030	24,00
20.02.2026	63,7	55,3	803,250	803,250	0,000	4,6	4,0	-	-	6,721	24,00
21.02.2026	63,1	54,7	781,430	781,430	0,000	4,7	4,0	-	-	6,571	24,00
22.02.2026	62,8	54,4	777,110	777,100	0,010	4,8	4,2	-	-	6,537	24,00
23.02.2026	62,8	54,3	776,620	776,550	0,070	4,7	4,1	-	-	6,580	24,00
24.02.2026	63,2	54,7	788,150	788,150	0,000	4,7	4,1	-	-	6,706	24,00
25.02.2026	63,3	54,9	795,470	795,470	0,000	4,7	4,2	-	-	6,688	24,00
26.02.2026	63,6	55,2	797,680	797,420	0,260	4,9	4,3	-	-	6,711	24,00
27.02.2026	60,9	53,7	864,980	864,980	0,000	4,9	4,2	-	-	6,289	24,00
28.02.2026	59,2	52,7	932,580	932,580	0,000	4,3	3,7	-	-	6,024	24,00
01.03.2026	59,2	52,8	933,230	933,230	0,000	4,9	4,1	-	-	5,957	24,00
02.03.2026	55,2	49,3	839,870	839,870	0,000	4,6	3,9	-	-	4,954	24,00
03.03.2026	53,3	47,5	815,950	815,950	0,000	4,5	3,9	-	-	4,747	24,00
04.03.2026	55,7	49,7	857,870	857,870	0,000	4,4	3,8	-	-	5,177	24,00
05.03.2026	57,7	51,4	905,030	905,030	0,000	4,8	4,2	-	-	5,659	24,00
06.03.2026	59,1	52,8	937,380	937,380	0,000	5,1	4,3	-	-	5,906	24,00
07.03.2026	62,3	54,8	879,410	879,410	0,000	4,9	4,3	-	-	6,593	24,00
08.03.2026	68,2	58,6	782,030	782,030	0,000	4,8	4,2	-	-	7,519	24,00
09.03.2026	70,3	58,9	681,690	681,690	0,000	4,7	4,3	-	-	7,795	24,00
10.03.2026	70,5	58,9	683,380	683,380	0,000	4,9	4,4	-	-	7,931	24,00
11.03.2026	69,2	58,3	703,120	703,120	0,000	4,8	4,3	-	-	7,684	24,00
12.03.2026	62,2	54,5	830,570	830,570	0,000	4,9	4,0	-	-	6,463	24,00
13.03.2026	56,2	50,0	839,520	839,520	0,000	4,6	4,1	-	-	5,182	24,00
14.03.2026	53,1	47,2	786,380	786,380	0,000	4,8	4,1	-	-	4,653	24,00
15.03.2026	53,2	47,3	783,670	783,670	0,000	4,7	4,0	-	-	4,619	24,00
16.03.2026	53,4	47,6	788,580	788,580	0,000	4,6	4,0	-	-	4,622	24,00
17.03.2026	53,5	47,7	791,190	791,190	0,000	4,4	3,9	-	-	4,546	24,00
18.03.2026	51,9	46,5	771,910	785,000	-13,090	4,7	4,0	-	-	4,195	24,00
19.03.2026	51,6	46,2	754,010	785,150	-31,140	4,4	3,9	-	-	4,089	24,00
20.03.2026	51,7	46,2	751,700	786,080	-34,380	4,2	3,7	-	-	4,072	24,00
Итого	59,8	52,4	24259,840	24337,010	-77,170	4,7	4,1	-	-	178,220	720,00

Всего к оплате

Qп = 178,220 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -77,170 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 19:53:08 1