



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2026 по 20.03.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА771

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2026	64,5	55,0	349,003	345,938	3,065	7,0	5,0	-	-	3,322	24,00
20.02.2026	65,0	54,9	330,828	327,779	3,048	7,0	5,0	-	-	3,330	24,00
21.02.2026	66,0	55,2	313,270	310,441	2,829	7,0	5,0	-	-	3,363	24,00
22.02.2026	65,7	54,9	311,937	309,128	2,808	7,0	5,0	-	-	3,353	24,00
23.02.2026	65,7	54,9	311,515	308,661	2,854	7,0	5,0	-	-	3,358	24,00
24.02.2026	65,1	54,7	319,652	316,781	2,871	7,0	5,0	-	-	3,326	24,00
25.02.2026	64,5	54,4	325,939	323,041	2,898	7,0	5,0	-	-	3,284	24,00
26.02.2026	64,8	54,8	326,786	323,911	2,874	7,0	5,0	-	-	3,294	24,00
27.02.2026	60,8	52,5	355,353	352,386	2,967	7,0	5,0	-	-	2,944	24,00
28.02.2026	56,0	49,0	369,940	367,167	2,773	7,0	5,0	-	-	2,594	24,00
01.03.2026	56,0	49,1	370,086	367,324	2,762	7,0	5,0	-	-	2,575	24,00
02.03.2026	56,3	49,3	369,406	366,608	2,798	7,0	5,0	-	-	2,580	24,00
03.03.2026	57,3	50,2	375,655	373,002	2,653	7,0	5,0	-	-	2,648	24,00
04.03.2026	58,2	51,1	381,653	378,787	2,866	7,0	5,0	-	-	2,727	24,00
05.03.2026	62,1	53,8	376,046	373,144	2,902	7,0	5,0	-	-	3,115	24,00
06.03.2026	64,4	55,5	366,464	363,709	2,755	7,0	5,0	-	-	3,248	24,00
07.03.2026	66,8	56,0	327,069	324,421	2,648	7,0	5,0	-	-	3,366	24,00
08.03.2026	69,7	57,7	311,767	308,955	2,813	7,0	5,0	-	-	3,633	24,00
09.03.2026	73,5	58,7	266,292	263,575	2,717	7,0	5,0	-	-	3,929	24,00
10.03.2026	73,6	58,8	267,402	264,713	2,689	7,0	5,0	-	-	3,965	24,00
11.03.2026	68,3	56,0	290,723	287,951	2,773	7,0	5,0	-	-	3,516	24,00
12.03.2026	63,9	54,5	349,143	346,405	2,738	7,0	5,0	-	-	3,200	24,00
13.03.2026	56,5	49,6	367,628	364,872	2,755	7,0	5,0	-	-	2,550	24,00
14.03.2026	54,5	47,8	357,658	354,945	2,713	7,0	5,0	-	-	2,379	24,00
15.03.2026	54,6	48,0	357,563	354,894	2,669	7,0	5,0	-	-	2,373	24,00
16.03.2026	54,9	48,3	359,789	357,075	2,713	7,0	5,0	-	-	2,376	24,00
17.03.2026	55,0	48,5	361,099	358,409	2,690	7,0	5,0	-	-	2,343	24,00
18.03.2026	52,7	46,7	352,123	349,415	2,708	7,0	5,0	-	-	2,116	24,00
19.03.2026	52,1	46,1	347,165	344,382	2,783	7,0	5,0	-	-	2,063	24,00
20.03.2026	52,1	46,2	346,521	343,903	2,618	7,0	5,0	-	-	2,056	24,00
Итого	61,4	52,4	10215,473	10131,723	83,750	7,0	5,0	-	-	88,926	720,00

Всего к оплате

Q_п = **88,926** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **83,750** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.03.2026 20:09:17 1